

Město Česká Lípa
městský úřad
odbor rozvoje, majetku a investic
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: ev. č. 24565/2017
MUCL/20983/2017

Vyřizuje: Ing. Jana Försterová

Telefon: 487 881 147

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 0

Datum 3. 3. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Výměna výplní otvorů v bytových domech ul. Dubická čp. 936, čp.1354 a čp.1355**“ zadávanou dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek zahájené na základě Výzvy k podání nabídky č. j. MUCL/17408/2017 ze dne 21. února 2017 (dále jen výzva) uveřejněné na profilu zadavatele pod ev. č. P17V00000016 zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (dále jen vysvětlení). Toto vysvětlení je zpracované na základě průběhu prohlídky místa plnění konané dne 1. března 2017 od 9:00 h, za účasti zástupců dodavatelů. Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky takto:

Napojení odběrního místa el. energie – v objektech je možné napojení pouze v pronajatých bytech, a to se souhlasem nájemce bytu. V ostatních případech je možné napojení přes vlastní elektrocentrálu nebo napojení na rozvaděče na chodbě. Náklady za spotřebovanou el. energii, zřízení odběrných míst budou hrazeny zhotovitelem. Dalším možným způsobem je napojení přes vlastní elektrocentrálu nebo použití AKU nářadí. Uchazeč tyto skutečnosti zohlední při ocenění pol. „Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště“.

Napojení odběrního místa vody – v objektech je funkční vodovod. Náklady za vodu spotřebovanou v průběhu stavby budou uhrazeny zhotovitelem. Uchazeč tuto skutečnost zohlední při ocenění pol. „Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště“

Výmalby – v rámci dokončovacích stavebních prací zadavatel požaduje pouze výmalby ostění nových výplní otvorů. Zadavatel předpokládá, že výmalba bude provedena pouze v obydlených bytech, ale konkrétně bude upřesněno během realizace stavebních prací, účastník do nabídky ocení výmalbu ostění ve všech bytech.

Dodávka a montáž venkovních parapetů- popsán v příloze č. 2 výzvy – Technická specifikace, odst. 3 Specifikace prací –

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č. p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: forsterova@mucl.cz

zadavatel požaduje ocenit obě navržené varianty uvedené v příloze č.3 výzvy – Soupis stavebních prací (1. var. - nové parapety z pozinkovaného plechu, 2. var. – přechodové parapetní profily). Obě varianty jsou v této příloze udané ve 100 % množství. Konkrétní varianta řešení bude u každého konkrétního okna dohodnuta před začátkem prací. Po realizaci stavebních prací bude zhotovitelem vystavena faktura na skutečně provedené stavební práce.

Venkovní připojovací spára – začištění venkovní připojovací spáry zahrnuje pouze začištění, které si vyžádá přímo výměna oken a dveří. Tj. mezera mezi profilem a omítkou (případně zdivem).

Balkonové dveře čp. 1355

Zadavatel požaduje klasické balkonové dveře o rozměrech 1200-2350 mm, levé s kličkou se zámkem. Lze použít také balkonové dveře s rozšiřovacími profily, přičemž minimální průchozí šířka křídla bude 800 mm.

Průběžná římsa – venkovní parapety, které jsou součástí venkovní římsy, budou v případě nutnosti (bude upřesněno před začátkem prací) vyměněny pouze v šíři okna.

Obsazenost bytů – přehled obsazených a neobsazených bytů v objektech bude vybranému účastníkovi předán po podpisu smlouvy o dílo.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni je respektovat.

Mgr. Jolana Nebřenská v. r.
vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic

Ing. Jana Försterová v. r.
referent veřejných zakázek