

Město Česká Lípa
městský úřad
odbor rozvoje, majetku a investic
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: ev. č. 37000 /2017

MUCL/31695/2017

Vyřizuje: Ing. Jana Försterová

Telefon: 487 881 147

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 2

Datum 31. 3. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Výměna oken ve školských zařízeních**“ zadávanou dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek zahájené na základě Výzvy k podání nabídky č. j. MUCL/28568/2017 ze dne 24. března 2017 (dále jen výzva) uveřejněné na profilu zadavatele pod ev. č. P17V00000030 zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (dále jen vysvětlení). Toto vysvětlení je zpracované na základě průběhu prohlídky míst plnění obou částí VZ, které se konaly dne 30. března 2017 za účasti zástupců dodavatelů. Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky takto:

1. část VZ – Výměna oken MŠ Eliášova, Česká Lípa – III. etapa

U oken označených v technické specifikaci jako G1 a G2 - venkovní mříže, kterými jsou okna opatřena, není nutné v rámci výměny oken demontovat. Mříže zůstanou zachovány.

Okno v prostorách kuchyně (v technické specifikaci označené jako F) – odvětrávání, které je součástí okna, bude zrušeno. U nového okna nebude v okenním rámu umístěn ventilátor.

Vnitřní parapety – v barvě a odstínu dle již vyměněných parapetů. Maximální šířka parapetů bude 300 mm. Tuto šíři účastník ocení ve své nabídce, skutečná šíře jednotlivých parapetů bude závislá na tloušťce zdi).

Venkovní parapety – zadavatel sděluje, že šíře venkovních parapetů je ve výkazu výměr uvedena chybně a to v šíři 180 mm. Zadavatel sděluje, že maximální šíře venkovních parapetů bude 240 mm. Tuto šíři účastník ocení ve své nabídce (skutečná šíře jednotlivých parapetů bude závislá na tloušťce zdi). **Zadavatel na základě této skutečnosti upravuje výkaz výměr pro 1. část VZ. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení a účastník tento výkaz ocení ve své nabídce**

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č. p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: forsterova@mucl.cz

Žaluzie – zadavatel nepožaduje dodávku žaluzií.

2. část VZ – ZŠ Pátova – výměna oken – III. etapa

Okna označená v technické specifikaci jako A

Zadavatel upozorňuje na administrativní chybu v zadávací dokumentaci. V technické specifikaci a výkazu výměr byl chybně uveden počet oken. Chybně byl uveden počet 5, správně má být 6. Toto navýšení se dále promítne do požadované celkové délky vnitřních a vnějších parapetů, která bude o 1 m delší, než je uvedeno ve výkazu výměr. Během prohlídky bylo dále zjištěno, že navrhovaná tloušťka dozdní 300 mm není dostačující a zadavatel na základě tohoto zjištění navrhuje šíři 350 mm. **Zadavatel na základě těchto skutečností upravuje výkaz výměr pro 2. část VZ. Upravený výkaz je přílohou tohoto vysvětlení a účastník tento výkaz ocení ve své nabídce**

Okna označená v technické specifikaci jako C – vnější sklo bude v provedení ornament (zabezpečující rozostření osob v místnosti – jedná se o šatny).

Okna označená v technické specifikaci jako D - spodní křídla (vnější) oken budou opatřena mléčným sklem. Vrchní křídla budou opatřena pákových ovládním.

Okna označená v technické specifikaci jako G – vnější sklo bude v provedení ornament (zabezpečující rozostření osob v místnosti – jedná se o šatny).

Okno označené v technické specifikaci jako H (u HUP) – poškozené rohy u ostění není nutné zapravit.

Okno označené v technické specifikaci jako J (půlkruhové) – současné členění okna (svislá příčka) zadavatel nepožaduje zachovat.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni je respektovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic

Ing. Jana Försterová
referent veřejných zakázek

Přílohy:

Upravený výkaz výměr pro 1. část VZ

Upravený výkaz výměr pro 2. část VZ