


1. ETAPA

Č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2016-01	Východní vydání



REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ, VODOINSTALACE A KOTELNY
MŠ ŠIKULKA, UL. MOSKEVSKÁ Č.P.2434, ČESKÁ LÍPA

D.1.4.1. Zdravotně technické instalace

PŮDORYS 2.NP - VODOVOD

PŮDORYS 2.NP - VODOVOD

Město Česká Lípa, Náměstí T. G. M., č.p.1

HP:	Ing. Libor Kubal	Investor	Město Česká Lpa, Náměstí t. G. M. čp. 1 470 35 Česká Lpa	PAŘEČISLO:
	5000je ***** m m m BPV		IC 0209428, IČD C22009428	
	PRACOVNÍ DLOČASTI:	Město státní	Číslo Lpa	
Ing. Daniel Fiedl		Kraj	Liberecký	
	Číslo záskazky		1201614-DPS	
Ing. Daniel Fiedl	VEDOUČÍ DLOČASTI:	Měřičník	1:100	ČÍSLO VÝKRESU:
		Uzel PD		D.14.1.1
				Documentace pro provádění stavby

LEGENDA

1
NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV
S EL. TOPNOU VLOŽKOU
např. OKCE 250 NTR/2,2
OBJEM TV 250L
VÝKON UT 32 kW
EL. PŘÍKON 2,2 kW
NAPĚTÍ 230V

- JEDNOTLIVÉ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY PO TRUBI Ø20.
- ROZVODY VEDENÉ POD STROPEM 1 PP BUDOU VEDENY V PLNÉM KABELOVÉM ŽLABU