

Město Česká Lípa
městský úřad
Odbor rozvoje, majetku a investic
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: ev. č. 54688/2017

MUCL/47006/2017

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh/počet listů příloh:0/

Datum 17.5.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Školní 2520, Česká Lípa – rekonstrukce VZT“ zadávanou na základě Výzvy k podání nabídky MUCL/42242/2017 ze dne 3. května 2017 (dále jen výzva) a uveřejněnou na profilu zadavatele pod IVZ P17V00000046 zadavatel vysvětluje zadávací podmínky následovně:

1. Zhotovitel v rámci projektové dokumentace určí jaké parametry je nutné ve VZT jednotce měřit a co vše je nutné regulovat a ovládat a zpracuje dokumentaci MaR. Toto pak bude konzultovat s dodavatelem sávajícího systému (firma PROFERA s.r.o. Liberec). Při realizaci pak zapojí kabeláž VZT do stávajících rozvaděčů MaR. Oživení a naprogramování pak následně provede firma PROFERA na základě objednávky od objednatele.
2. Zhotovitel využije v co největší možné míře prvky VZT jednotek dodané v roce 2016, tj. 4 ks frekvenčních měničů pro změnu otáček ventilátorů, 3 ks servomotorů pro ovládání klapky VZT, 2 ks oběhových čerpadel a 2 ks čtyřcestných směšovacích ventilů se servopohonem a dále měřící zařízení (teploměry, tlakoměry ...).
3. Předpokládaný průtok vzduchu pro každou ze dvou větví (jídlna, kuchyň) bude min. 2x 8.000 m³/h (8.000 m³/h přívod vzduchu a 8.000 m³/h odsávání). Předpokládaná tlaková ztráta v potrubí do 800 Pa.

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č. p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: hofmanova@mucl.cz

4. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakres veškeré dodané technologie a jejího zapojení do systému budovy. Předpokládáme tedy, že v dokumentaci bude znázorněna strojovna ÚT a VZT, kde bude dodané zařízení instalováno.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni je respektovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová.
referent veřejných zakázek