

KAP ATELIER, s.r.o.

Váš dopis: MUCL/47899/2016

Naše značka: SOS -16/VE 16022805

Vyřizuje: Dušan Kojetín

Datum: 28. 6. 2016

Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu **“Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Zhořelecká a Budyšínská, Česká Lípa “** za dodržení následujících připomínek:

1. Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním územního rozhodnutí platné „Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „Vyjádření ...“ musí být dodrženy.
2. V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě, kde dojde k umístění našeho vedení do nových zpevněných ploch, požadujeme naše vedení odkrýt a uložit do dělených chrániček s metrovým přesahem do volného terénu způsobem, jakým je vyřešena ochrana v předložené PD.
3. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném „Vyjádření o ...“. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky stavebníka naším pracovníkem kabelové údržby (p. Bečvařík tel.: 602 583 110).
4. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Bečvařík tel.: 602 583 110). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

S pozdravem



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
