

KAP atelier s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

značka:
FH/V-86/2016

vyřizuje:
František Horyna, tel. 487 805 908(14)
e-mail: frantisek.horyna@clt.mvv.cz

V České Lípě, dne:
15.7. 2016

Věc: Zákres sítí ve vlastnictví společnosti Českolipské teplo a.s. a vyjádření ke stavbě „ Regenerace sídliště Špičák, parkoviště v ul. Zhořelecká a Budyšínská, Česká Lípa . “

K předložené dokumentaci řešící regeneraci sídliště Špičák, č. zakázky 16101, vydáváme následující stanovisko:

Společnost Českolipské teplo a.s. souhlasí se stavbou „ Regenerace sídliště Špičák, parkoviště v ul. Zhořelecká a Budyšínská, Česká Lípa “ s tím, že budou dodrženy předložené návrhy technického řešení a všechny námi níže uvedené podmínky:

- V místě střetu se stavbou je nutno řešit křížení či souběh se zařízením v majetku společnosti Českolipské teplo a.s., dle zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN č. 736005.
- V případě přejíždění technikou přes toto zařízení je nutné zabezpečit místo přechodu proti možnému zborcení a poškození zařízení již při provádění přípravných prací (přejezdové plechy apod.)
- V místech, kde bude stavba v blízkosti tohoto zařízení, požadujeme při provádění zemních prací a před záhozem vždy účast pověřeného pracovníka zastupujícího naší společnost, který provede posouzení a zápis do předávacího protokolu, stavebního deníku apod., kde zkontroluje, případně určí způsob ochrany našeho zařízení.
- Před provedením výkopových prací, nechat vytýčit technologické zařízení v našem majetku pověřenými pracovníky naší společnosti.
- Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit pověřeným pracovníkům naší společnosti termín zahájení prací, a to min. 7 dní předem.
- Při provádění zemních prací nenarušit teplotní zařízení, při jeho odkrytí musí být zabezpečeno proti poškození.
- Veškeré škody na zařízení v majetku společnosti Českolipské teplo a.s., případně třetích osob, způsobené zemními, stavebními a montážními pracemi v souvislosti s jejich prováděním, odstraní investor na vlastní náklady v co nejkratším možném termínu.
- Pověřenými pracovníky za společnost Českolipské teplo a.s. jsou: pan René Heide tel. 724162626, e-mail rene.heide@mvv.cz pan František Horyna tel. 602101533, e-mail frantisek.horyna@mvv.cz

S pozdravem
Ing. Jan Sulík
místopředseda představenstva



Českolipské teplo a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
IČ: 631 49 907