

Město Česká Lípa
městský úřad
Odbor rozvoje města a investic
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MUCL/21143/2018

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 0

Datum: 21.2.2018

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Výměna výplní otvorů v bytových domech v ul. Československé armády čp. 881 a 888, Česká Lípa**“ zadávanou na základě Výzvy k podání nabídky MUCL/14863/2018 ze dne 6. 2. 2018 (dále jen výzva) zadavatel odpovídá na dotaz účastníka zadávacího řízení a upravuje zadávací podmínky následovně:

Dotaz č. 1:

Můžeme použít místo požadované komprimační pásky TRIO naše standardní řešení ošetření připojovací spáry, kdy z exteriéru používáme komprimační pásku 600 Pa a z interiéru parotěsnou fólii? Toto řešení splňuje požadavek dle ČSN 730540-2.

Odpověď:

Použití exteriérové komprimační pásky v kombinaci s parotěsnou folií je přípustné. Odpovídá jak ČSN 730540-2 tak ČSN 74 6077.

Náklady na montáž tohoto typu těsnění spojte do položky 28. Náklady na pořízení komprimační pásky a parotěsné folie spojte do položky 29 výkazu výměr.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni je respektovat.

Za správnost:

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Martina Hofmanová
referent veřejných zakázek

Příloha č. 1 VZD – výkresy možného řešení

ID DS: bkfbc3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č. p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: hofmanova@mucl.cz