


ROZVADĚČ–RB\_xx\_dvojlůžkový pokoj  
Celkový počet 15 ks

DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ P2–Pravý,  
L2–Levý,

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE PLASTOVÁ  
min 18 modul



KRYTÍ : IP41  
ROZMĚRY : 320x250x108 (DLE VÝBĚRU DODAVATELE)  
NÁTĚR : TYPOVÝ  
OBSLUHA : PRACOVNÍK POUČENÝ  
PŘÍVOD : VRCHEM  
VÝVODY : VRCHEM  
JMEN. PROUD: 25A  
ZKRATOVÁ ODOLNOST: 6kA  
Poznámka: Typ skříňky s průhlednými dvířky  
Pi=7,2 kW  
Pp=5,5kW

# OZNAČENÍ SPOL. ROZVADĚČŮ RB\_xx ČÁST A - 1.n.p.,2.n.p-Pokoje "B" a "C"

Rozvaděč RB_xx	OZNAČENÍ BYTU (Část "A" - 1.N.P., 2.N.P.)	TYP POKOJE Dvojlůžkový	Pozn.
RB_B8	B3-"A"-1.N.P.	L2 levý "A"-1.N.P.	Část "A"
RB_B11	B11-"A"-1.N.P.	P2 pravý "A"-1.N.P.	Část "A"
RB_C11	C11-"A"-1.N.P.	P2 pravý "A"-1.N.P.	Část "A"
RB_C15	C15-"A"-1.N.P.	L2 levý "A"-1.N.P.	Část "A"
RB_B102	B102-"A"-2.N.P.	L2 levý "A"-2.N.P.	Část "A"
RB_B105	B105-"A"-2.N.P.	L2 levý "A"-2.N.P.	Část "A"
RB_B107	B107-"A"-2.N.P.	L2 levý "A"-2.N.P.	Část "A"
RB_B110	B110-"A"-2.N.P.	L2 levý "A"-2.N.P.	Část "A"
RB_B111	B111-"A"-2.N.P.	P2 pravý "A"-2.N.P.	Část "A"
RB_B113	B113-"A"-2.N.P.	P2 pravý "A"-2.N.P.	Část "A"
RB_C102	C102-"A"-2.N.P.	L2 levý "A"-2.N.P.	Část "A"
RB_C104	C104-"A"-2.N.P.	L2 levý "A"-2.N.P.	Část "A"
RB_C106	C106-"A"-2.N.P.	P2 pravý "A"-2.N.P.	Část "A"
RB_C108	C108-"A"-2.N.P.	P2 pravý "A"-2.N.P.	Část "A"
RB_C109	C109-"A"-2.N.P.	L2 levý "A"-2.N.P.	Část "A"
RB_C111	C111-"A"-2.N.P.	L2 levý "A"-2.N.P.	Část "A"

Napěťová soustava : Pro přívod 3+PEN ~50Hz, 400/230V/TN–C  
Pro vývody 3+NPE ~50Hz, 400/230V/TN–S

Ochrana dle ČSN 332000–4–41ed2 automatickým odpojením od zdroje  
doplňněná proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA

List: 1  
Listů: 2

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Registrace: OŽÚ OÚ Č.LÍPA pod. č.j.22365/92 ze dne 22.9.1992	<b>Josef GROLMUS</b> autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb ČKAIT 0500931 U nemocnice 2316 470 01 ČESKÁ LÍPA IČO: 402 02 097 tel. 774/508625	
J.GROLMUS	J.GROLMUS	HIP: Ing. Kučera		
MÍSTO: Česká Lípa		KRAJ: Liberecký	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	171004
INVESTOR : město Česká Lípa náměstí T.G. Masaryka 1, 470 036 Česká Lípa			FORMATY	2A4
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY Na Blatech 3211 Česká Lípa Dokumentace obj. a tech. a technolog. zařízení D1.6–Silnoproudá elektrotechnika,elektronické komunikace			DATUM	11/2017
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1:1
			ČÍSLO VÝKRESU	17-1102-DPS-D.1.6-E-7
			ČÍSLO PARÉ	
			ROZVADĚČ RB_xx-2 lůžkový pokoj jednopólové schéma	