

Město Česká Lípa
městský úřad
odbor rozvoje města a investic
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn. MUCL/39004/2018

Vyřizuje: Alena Kuthanová

Telefon: 487 881 284

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh/počet listů příloh:/1

Datum 09.04.2018

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Rozšíření veřejného osvětlení a nasvícení přechodů pro chodce**“ vedenou pod ev. č. P18V00000027 zadávanou na základě Výzvy k podání nabídky MUCL/34647/2018 ze dne 04.04.2018 (dále jen výzva) zadavatel odpovídá na písemný dotaz dodavatele a vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz dodavatele:

„*Rozšíření veřejného osvětlení a nasvícení přechodů pro chodce* “ - *jedná se pouze o LED svítidla a to o počet svítidel?*

Odpověď zadavatele:

Ne, LED svítidla budou použita pouze na realizaci 3. části veřejné zakázky (dále jen VZ), jejímž předmětem je nasvícení čtyř přechodů pro chodce. V ostatních částech VZ zadavatel požaduje vyprojektovat a následně při realizaci použít vysokotlaké sodíkové nebo halogenidové výbojky.

K počtu svítidel zadavatel uvádí, že při realizaci 3. části VZ bude použito 8 ks LED svítidel pro nasvícení 4 přechodů pro chodce. Přesný počet vysokotlakých sodíkových nebo halogenidových výbojek však zadavatel sdělit dodavatelům nemůže, protože ten vyplývá až z projektové dokumentace, zpracované na 1. a 2. část VZ. Zpracování této dokumentace včetně inženýrské činnosti je také součástí předmětu VZ.

Při přípravě odpovědi na výše uvedený dotaz zadavatel zjistil chybně uvedené údaje v příloze č. 5.1 výzvy – Technické specifikaci pro 1. část VZ. Tuto situaci zadavatel napravuje následovně:

Původní příloha č. 5.1 výzvy - Technická specifikace pro 1. část VZ se nahrazuje **přílohou č. 5.1 - UPRAVENÁ Technická specifikace pro 1. část VZ**. Upravené údaje jsou barevně odlišeny.

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 včetně přílohy je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni ji respektovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Alena Kuthanová
referentka veřejných zakázek

Příloha: č. 5.1 výzvy – **UPRAVENÁ** technická specifikace pro 1. část VZ

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č. p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: kuthanova@mucl.cz