

Příloha č. 5.1 Výzvy čj. MUCL/34647/2018

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo

UPRAVENÁ Technická specifikace - 1. část VZ Zřízení nového veřejného osvětlení

Provedení hlavních nadzemních součástí

Stožáry	ocelové zesílené žárově zinkované podle normy DIN EN ISO 1461
Výložníky	ve stejném provedení jako stožáry
Svítidla	jsou požadována v provedení optické části "Sealsafe" a s elektronickým předřadníkem,
Zdroje	vysokotlaké sodíkové, nebo halogenidové výbojky s výkonem dle světelně- technického výpočtu,

Zatřídění komunikací z hlediska jejich nasvícení VO dle ČSN EN 12 301-1

- a) ulice U Kartounky - M5
- b) lokalita D.Libchava souběžná s ul. U Hřiště – M6
- c) ulice Vrbová - M6