

Příloha č. 5.2 Výzvy čj. MUCL/34647/2018

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo

Technická specifikace - 2. část VZ – Rozšíření stávajícího veřejného osvětlení

Provedení hlavních nadzemních součástí

Stožáry	ocelové zesílené žárově zinkované podle normy DIN EN ISO 1461,
Výložníky	ve stejném provedení jako stožáry
Svítlidla	jsou požadována v provedení optické části "Sealsafe" a s elektronickým předřadníkem,
Zdroje	vysokotlaké sodíkové nebo halogenidové výbojky s výkonem dle světelně - technického výpočtu,

Zatřídění komunikací z hlediska jejich nasvícení VO dle ČSN EN 12 301-1

- a) rozšíření VO v lokalitě Dubice k zastávce MHD Robeč - M5
- b) rozšíření VO v ulici Na Nivách - M6
- c) nasvícení vchodu do školy 28.října - P4