

Město Česká Lípa
městský úřad
Odbor rozvoje města a investic
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MUCL/61797/2018

Vyřizuje: Blanka Kratochvílová

Telefon: 487 881 150

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 0

Datum: 4. 6. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Zdroj podzemní vody pro závlahu sportovního hřiště, 5. května, Česká Lípa**“ zadávanou na základě Výzvy k podání nabídky MUCL/53085/2018 ze dne 29. 5. 2018 (dále jen výzva) zadavatel odpovídá na dotaz účastníka zadávacího řízení následovně:

Dotaz č. 1:

Uchazeč zjistil rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací na výše uvedené veřejné zakázce.

Ve výkaze výměr je uvedena délka čerpací zkoušky 3 dny. V projektové dokumentaci zpracované společností HYDROGEO Soukup s.r.o. v březnu 2018 je uvedeno, že vydatnost bude ověřena cca dvoutýdenní čerpací zkouškou a jednodenní stoupací zkouškou.

Žádáme o ujasnění délky čerpací zkoušky.

Odpověď:

Zadavatel trvá na 3denní čerpací zkoušce. K ověření vydatnosti a monitoringu okolních zdrojů podzemní vody je dostačující. Zadavatel se rozhodl odchýlit v tomto bodě od doporučení uvedeného v hydrogeologickém posudku. Výkaz výměr platí ve znění, ve kterém je uveřejněn na profilu zadavatele u zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej respektovat.

Za správnost:

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Ing. Blanka Kratochvílová
referent veřejných zakázek

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č. p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: hofmanova@mucl.cz