

obj.č. 0508

Odběrová souprava s odvodněním, podzemní

Typové provedení:

0508 – podzemní odběrová souprava s odvodněním – 1“ a 2“

Dimenze:

DN 1“ a 2“

Provedení:

Nerezová sloupek, uzávěr tvoří šoupátko HAWLE s odvodněním s ovládáním zemní soupravou. Napojení na PE potrubí tvarovkou ISO, krytí potrubí 1,25m standard.

Zvláštnosti:

výtokový kones je opatřen metrickým závitem na našroubování odběrné spojky podle potřeb zákazníka

Použití:

Na odběrné místo pitné a užitkové vody. Odběrová souprava není určena k odkalování hrubých nečistot. V případě vniknutí hrubých nečistot do sloupku je třeba je odstranit proplachem tlakem vody.

Objednávání:

Při objednávce je nutné uvést obj.č. , DN a krytí potrubí, počet a velikost vývodů a počet ks.

Manipulace:

Manipulace a skladování musí probíhat takovým způsobem, aby nedošlo k povrchovému poškození a znečištění.

Způsob montáže:

Je třeba postupovat podle návodu k montáži a obsluze. Odběrová souprava se montuje na přírubu patního kolena. Před zasypáním výkopu je třeba napojit odtokovou hadici, nebo provést dostatečný drenážní obal – nutnost zajistit odtok vody při odvodňování. Při zasypávání je nutné dbát na kolmost instalace hydrantu a zasypávání provádět tak, aby nevznikl jednostranný zemní tlak na odběrovou soupravu.

Způsob uložení:

Odběrová souprava je určena k uložení do země s přístupem pod hydrantový poklop

Údržba:

Odběrová souprava nevyžaduje žádnou údržbu.

Ostatní technické údaje: