

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslibc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302

V České Lípě dne 2018-02-08

Č. j.: KHSLB 02849/2018
Vyřizuje: Mgr. Procházková
Č. j. odesílatele: 69/18

GREBNER
projektová a inženýrská kancelář, s.r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 PRAHA 3

„Vodovod Častolovice“ na p. p. č. 388/2, 351/1, 404, 350/18, 36, 350/4, 350/3, 45/1, 452, 398/3, 350/5, 350/29, 350/14, 407, 421/1, 350/10, 159/6, 27/2, 357/1 a 165 v k. ú. Častolovice u České Lípy, okres Česká Lípa, Liberecký kraj - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ke stavebnímu povolení

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad příslušný dle § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Města Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, IČO 00260428, ze dne 08. 02. 2018, zaevidované pod č. j. KHSLB 02849/2018, podané v zastoupení společností GREBNER projektová a inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Jeseniova 1196/52, Praha 3, dle plné moci ze dne 11. 01. 2017 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení na stavbu „Vodovod Častolovice“ na p. p. č. 388/2, 351/1, 404, 350/18, 36, 350/4, 350/3, 45/1, 452, 398/3, 350/5, 350/29, 350/14, 407, 421/1, 350/10, 159/6, 27/2, 357/1 a 165 v k. ú. Častolovice u České Lípy, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů a dále § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice toto

závazné stanovisko:

se stavebním povolením na stavbu „Vodovod Častolovice“ na p. p. č. 388/2, 351/1, 404, 350/18, 36, 350/4, 350/3, 45/1, 452, 398/3, 350/5, 350/29, 350/14, 407, 421/1, 350/10, 159/6, 27/2, 357/1 a 165 v k. ú. Častolovice u České Lípy, okres Česká Lípa, Liberecký kraj **se souhlasí.**

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

- 1) Před začátkem užívání stavby bude předložen rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru podle § 4 odst. 1 a 2 a přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 4 odst. 3 vyhlášky musí rozsah rozboru odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní).
- 2) Před začátkem užívání stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Krajské hygienické stanici byla dne 08. 02. 2018 doručena žádost Města Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČ 00260428, o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení na stavbu „Vodovod Častolovice“ na p. p. č. 388/2, 351/1, 404, 350/18, 36, 350/4, 350/3, 45/1, 452, 398/3, 350/5, 350/29, 350/14, 407, 421/1, 350/10, 159/6, 27/2, 357/1 a 165 v k. ú. Častolovice u České Lípy, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.

Předmětem projektové dokumentace zpracované společností GREBNER projektová a inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Jeseninova 1196/52, Praha 3, IČO 25076655 z prosince 2017, číslo zakázky PGI 2060/15 je návrh na realizaci vodovodu v obci Častolovice. Navrhovaná stavba zahrnuje vodovodní řady: řad A v délce 154,4 m, profilu PE d90 a v délce 273,6 m, profilu d63; řad A1 v délce 161,3 m, profilu PE d63; řad A2 v délce 31,0 m, profilu PE d63; řad A3 v délce 17,3 m, profilu PE d63; řad A4 v délce 11,8 m, profilu PE d63; řad B v délce 574,5 m, profilu PE d90 a v délce 310,5 m, profilu d63; řad B1 v délce 84,2 m, profilu PE d63.

Před užíváním stavby musí být prokázáno, že pitná voda dopravená novými vodovodními řady odpovídá požadavkům § 3 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Před užíváním stavby musí být prokázáno, že materiály a výrobky přicházející do přímého styku s vodou jsou v souladu s § 5 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné stanovisko s uvedenými podmínkami.

Mgr. et Mgr. Pavla Procházková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální