



Váš dopis zn.:  
ze dne: 29.6.2017  
Naše značka: O17610171762/OTPCL/Ro  
Vyřizuje: Jan Rozum  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: info@scvk.cz  
Datum: 20.7.2017

Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  
Ing. Miroslav Fejfar  
[fejfar@design4.cz]

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Stavební úpravy knihovny na sídlišti Špičák
Účel vyjádření:	Stavební řízení
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Česká Lípa
	Část obce, ulice, č. p.: Česká Lípa, Červeného kříže, 2563
	Katastrální území, parcelní číslo: Česká Lípa, 5825/110
Žadatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	fejfar@design4.cz
Investor:	Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu knihovny na sídlišti Špičák za účelem vybudování nového polyfunkčního komunitního centra, dle předložené dokumentace z června 2017 (Design 4 - projekty staveb, s.r.o. – č. zak.: 1709).

Dle předložené PD dojde k částečné rekonstrukci přípojek vody a kanalizace. Veškerá činnost na těchto zařízeních, bude prováděna na základě objednávky u naší společnosti. Kontaktní osobou za provoz vodovodů je Bc. Jašek – 724 018 821 a kontaktní osobou za provoz kanalizací je Neubauerová – 487 871 157. V případě, že přípojky budou shledány jako nevyhovující, budou odstaveny do doby celkové rekonstrukce. Z těchto důvodů doporučujeme provést celkovou rekonstrukci obou přípojek. Provozní voda pro objekt je požadována v Q<sub>max</sub> 1,47 m<sup>3</sup>/den (123,12 l/hod – 0,034 l/s) Těto spotřebě plně vyhoví vodoměr Qn 3,5. Vnitřní požární voda je požadována v množství 1,5 l/s a bude zajištěna hydranty typu D umístěnými v objektu. Vnější požární voda bude zajištěna z požárního hydrantu umístěného na vodovodní síti v ul. U Nemocnice.

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení stávajících VH sítí (vodovod: p. Revák – 487 521 521; kanalizace: p. Neubauerová – 487 871 157). O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.



Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa oznámeno ukončení stavebních prací.

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu přípojek vody a kanalizace, **ke kontrole pokládky nových částí přípojek a před jejich záhozem.**

Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných VH sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování a odvádění splaškových vod účtovány investoru stavby.

Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude předáno na oddělení technickoprovozní činnosti Česká Lípa p. Rozum – 487 521 521 minimálně 30 dní po realizaci stavby.**

Stavba se nenachází v ochranném pásmu námi provozovaných vodních zdrojů.

Za předpokladu, že výše uvedené podmínky budou zakotveny do stavebního povolení, **souhlasíme s jeho vydáním.**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Jan R o z u m  
Oddělení technicko provozní činnosti