

K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e

LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslibc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302

V České Lípě dne 2017-07-19

Č. j.: KHSLB 14388/2017
Vyřizuje: Mgr. Procházková
Č. j. odesílatele:

Design 4 – projekty staveb, s. r. o.
Trávnice 902
511 01 TURNOV

„Stavební úpravy knihovny č. p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra“, Červeného kříže 2563, Česká Lípa, p. p. č. 5825/110, 5825/111 a 5825/169 v k. ú. Česká Lípa - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ke stavebnímu povolení

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Města Česká Lípa, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, IČO 00260428 ze dne 23. 06. 2017, zaevidovanou pod č. j. KHSLB 14388/2017, zastoupeného společností Design 4 – projekty staveb, s. r. o., se sídlem Sokolská 1183, Liberec, dle plné moci ze dne 14. 06. 2017 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení na stavbu „Stavební úpravy knihovny č. p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra“, Červeného kříže 2563, Česká Lípa, p. p. č. 5825/110, 5825/111 a 5825/169 v k. ú. Česká Lípa.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice toto

závazné stanovisko:

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy knihovny č. p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra“, Červeného kříže 2563, Česká Lípa, p. p. č. 5825/110, 5825/111 a 5825/169 v k. ú. Česká Lípa **se souhlasí.**

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následující podmínky:

K užívání stavby bude předložen doklad o vyhovující intenzitě a rovnoměrnosti umělého osvětlení nového pracoviště dle § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Odůvodnění:

Krajské hygienické stanici byla dne 23. 06. 2017 doručena žádost Města Česká Lípa, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, IČO 00260428 o vydání závazného

stanoviska ke stavebnímu povolení na stavbu „Stavební úpravy knihovny č. p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra“, Červeného kříže 2563, Česká Lípa, p. p. č. 5825/110, 5825/111 a 5825/169 v k. ú. Česká Lípa.

Projektová dokumentace zpracovaná společností Design 4, se sídlem Sokolská 1183, Liberec z června 2017, číslo zakázky 1709 navrhuje stavební úpravy stávajícího odloučeného pracoviště městské knihovny a pracoviště sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých pro účely polyfunkčního komunitního centra. Součástí vnitřních stavebních úprav je úprava vnitřní dispozice se změnou v užívání místností. Součástí návrhu je i komplexní regenerace obvodového pláště – zateplení fasád, výměna oken, zateplení střech a podlah na terénu. Řešeny jsou i venkovní úpravy parteru – úprava vstupů do objektu a zpevněných ploch, zřízení teras, sadové úpravy, doplnění nové části oplocení, nové herní a rekondiční prvky.

Dispozice nově navrhovaných prostor: Knihovna I.NP - zádveří + schodiště, chodba, knihovna pro veřejnost, umývárna – ženy, WC – ženy, úklid, WC imobilní, umývárna – muži, WC + pisoár – muži, kuchyňka personál, umývárna – personál, sprcha – personál, chodba, výtahová plošina; II. NP – zádveří + schodiště, chodba, knihovna pro veřejnost, umývárna – ženy, WC – ženy, úklid, WC + umývárna – děti + přebalovna, umývárna – muži, WC + pisoár – muži, serverovna + sklad, výtahová plošina. Archiv I. NP – chodba – zásobování, TM + výměňková stanice, průchozí sklad, aula + přednášková místnost, WC personál, sklad materiálu, sklad knih, oddělovací zádveří. SONS I.NP – zádveří + schodiště, chodba, umývárna – muži, WC + pisoár – muži, WC – imobilní, úklid, umývárna – ženy, WC ženy, kancelář + poradna, hlavní společenská místnost – klub, cvičná kuchyň, kuchyňka – personál, umývárna – personál, sprcha – personál, chodba, výtahová plošina; II.NP zádveří + schodiště, chodba, umývárna – muži, WC, pisoár – muži, WC – imobilní, úklid, umývárna – ženy, WC – ženy, masérna, klubovna – zvuk. střelba, klubovna – showdown, klubovna – společenská místnost, sklad materiálu, chodba, výtahová plošina.

Vstup do nové provozovny péče o tělo je navržen přes chodbu, následuje provozní místnost masáží, která je větraná oknem (s posíleným podtlakovým ventilátorem) a vytápěná 1 radiátorem ÚT. Prostor bude vybaven v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a s § 52 písm. a) vyhlášky č. 137/2004 Sb. personálním umyvadlem s teplou a studenou vodou. V souladu s § 54 odst. 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve spojení s ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny je součástí provozovny péče o tělo samostatné personální sociální zařízení, které bude využíváno maximálně 1 pracovníkem. Prostory sociálního zařízení (L1.13, L1.14 a L1.15) jsou odvětrány podtlakově, vybaveny umyvadlem s tekoucí studenou a teplou vodou, sprchovou kabinou a kabinou WC, toto personální zařízení bude současně sloužit jakožto úklidová místnost pro prostory činností epidemiologicky závažných a umyvadlo v m. č. L1.13 bude v kombinovaném provedení s výlevkou. Minimální teplota v provozní místnosti masáží bude 24°C. Na exponovaných stěnách u personálních umyvadel v provozních místnostech, u umyvadla v záchodové předsíni a ve sprše bude omyvatelný povrch do výšky 1,8 m od podlahy.

Prostory kanceláří a dalších pobytových místností jsou odvětrány přirozeně okny, světlá výška min. 2,6 m. Počet pracovníků – 8 osob.

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě – veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci, vytápění centrální.

Předložený návrh byl posuzován dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.

K užívání stavby bude předložen doklad o vyhovující intenzitě a rovnoměrnosti umělého osvětlení nového pracoviště dle § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko s podmínkou.

Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje
se sídlem v Liberci

Mgr. et Mgr. Pavla Procházková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

