

Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  
Ing. Miroslav Fejfar  
Sokolská 1183  
460 01 Liberec

**Váš dopis:**

**Naše č.j.:**  
POS 133/17

**Vyřizuje:**  
Tomislav Rak

**Datum:**  
10.7.2017

**Věc: Vyjádření k projektu: „Stavební úpravy knihovny č. p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra“.**

Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu trasy sítí elektronických komunikací ( SEK ) ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. .

V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 614862/17 ze dne 16.5.2017, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).

V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005.

V místě křížení nově budované rampy / schodiště a stávající trasy SEK bude stávající trasa SEK odkryta a bude uložena do dělených chrániček s přesahem min.0,5m do volného terénu.

Stávající připojení objektu je řešeno vnitřním rozvaděčem CLIP520.

Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN – Tomislav Rak tel. 602165220; e-mail [tomislav.rak@cetin.cz](mailto:tomislav.rak@cetin.cz) .

Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (Tomislav Rak tel.602 165 220). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

S pozdravem

130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

346

## Správa a ochrana tel. sítí

tel. 602 165 220

[tomislav.rak@cetin.cz](mailto:tomislav.rak@cetin.cz)

*Příloha: polohopis*

Příloha k č.j. POS 133/17 ze dne 10.7.2017

