

**Design 4 – projekty staveb, s.r.o.
 Trávnice 902
 511 01 Turnov**

značka:

vyřizuje:

V České Lípě, dne:

FHV-96/2017

František Horyna, tel. 487805908(14)

e-mail: frantisek.horyna@clt.mvv.cz

9. 8. 2017

Věc: Vyjádření společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ke stavbě „Stavební úpravy knihovny č.p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra .“

K předložené dokumentaci řešící rekonstrukci vodovodní a kanalizační přípojky v rámci stavebních úprav knihovny na sídlišti Špičák, vydáváme následující stanovisko:

Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. souhlasí s uvedenou stavbou s tím, že budou dodrženy předložené návrhy technického řešení a všechny námi níže uvedené podmínky:

- V místě střetu se stavbou je nutno řešit křížení či souběh se zařízením v majetku nebo správě společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., dle zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN č. 736005.
- V případě přejíždění technikou přes toto zařízení je nutné zabezpečit místo přechodu proti možnému zborcení a poškození zařízení již při provádění přípravných prací (přejezdové plechy apod.)
- V místech, kde bude stavba v blízkosti tohoto zařízení, požadujeme při provádění zemních prací a před záhozem vždy účast pověřeného pracovníka zastupujícího naší společnost, který provede posouzení a zápis do předávacího protokolu, stavebního deníku apod., kde zkontroluje, případně určí způsob ochrany našeho zařízení.
- Před provedením výkopových prací, nechat vytýčit technologické zařízení v našem nebo správě majetku pověřenými pracovníky naší společnosti.
- Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit pověřeným pracovníkům naší společnosti termín zahájení prací, a to min. 7 dní předem.
- Při provádění zemních prací nenarušit teplárenské zařízení, při jeho odkrytí musí být zabezpečeno proti poškození.
- Veškeré škody na zařízení v majetku nebo správě společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., případně třetích osob, způsobené zemními, stavebními a montážními pracemi v souvislosti s jejich prováděním, odstraní investor na vlastní náklady v co nejkratším možném termínu.
- Pověřenými pracovníky za společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. jsou: pan René Heide tel. 724162626, e-mail rene.heide@mvv.cz pan František Horyna tel. 602101533, e-mail frantisek.horyna@mvv.cz

S pozdravem
 Ing. Jan Sulík
 místopředseda představenstva

 **ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.** 4.

Liberecká 132
 470 01, Česká Lípa

tel.: 487 805 901
 fax: 487 805 970

IČ: 646 53 200, DIČ: CZ64653200