



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Město Česká Lípa
městský úřad
odbor rozvoje města a investic
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MUCL/89819/2018

Vyřizuje: Alena Kuthanová

Telefon: 487 881 284

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 0/

Datum 17. srpna 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Stavební úpravy knihovny č.p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra**“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č. P18V00000078 dne 06.08.2018, zadavatel odpovídá v souladu s § 98 zákona na dotaz dodavatele následovně:

Dotaz dodavatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje položku „Demontáž meziokenních vložek“. V dokumentaci jsme nenalezli žádné informace ohledně provedených průzkumů pro výskyt azbestu, přitom zadavatel výskyt azbestu předpokládá – viz položka „Příplatek za manipulaci s nebezpečným materiálem – azbest“.

Žádáme zadavatele o vyjádření, zdali byl proveden průzkum výskytu azbestu. Pokud se v soupisu prací uvažuje o nakládání s nebezpečným materiálem – azbestem, žádáme o předložení všech nezbytných průzkumů a zkoušek na přítomnost azbestu a technologických postupů na jeho likvidaci.

Odpověď zadavatele

Ne, zadavatel průzkum na přítomnost azbestu v meziokenních vložkách (dále jen MIV) neprovedl, výskyt azbestu v MIV však nelze vyloučit. Z tohoto důvodu soupis stavebních prací obsahuje položku „Příplatek za manipulaci s nebezpečným materiálem – azbest“ a v technické zprávě je uveden technologický postup likvidace MIV s azbestem (technologický postup viz D.2.1.1 – TZ, str.4). Zadavatel před demontáží MIV požaduje, aby zhotovitel (odborná firma) provedl ověření/vyloučení přítomnosti azbestu v MIV. Průzkum na přítomnost azbestu je součástí pol. č. 278 – Revize a zkoušky.

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č. p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: hofmanova@mucl.cz

Likvidace MIV bude probíhat dle technologického postupu na základě výsledku výše uvedeného průzkumu. Následná fakturace bude probíhat dle skutečného plnění.

V souvislosti s uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace č.1 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **29. srpna 2018 do 13:00 h.**

Otevírání nabídek proběhne dne **29. srpna 2018 od 13:15** v zasedací místnosti Zastupitelstva města Česká Lípa v 3. patře budovy MěU Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka č. p.2.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej respektovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referent veřejných zakázek