

ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská, Česká Lípa

SO.01 - Rekonstrukce vytápění

VÝKAZ VÝMĚR

lokalita : Moskevská 679/40, 470 01 Česká Lípa

investor : Město Česká Lípa

stupeň : DSP+DPS

profese : PLYN

část : D.1.4. PLYNOVOD

projektant : Ing. Kamila Mattušová (ČKAIT 0012266)

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsány standardy pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje

Tento výkaz je nutné posuzovat společně s projektovou dokumentací.

Rozpočet neobsahuje doplňující stavební práce spojené s montáží potrubí.

Za úplnost a správnost výkazu výměr odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu.

Nabízející není oprávněn v tomto výkazu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

Veškeré rozměry je nutné před objednáním materiálu a započítí prací ověřit na stavbě. Při zjištění sítí, které nebyly uvažovány, nutná vzájemná KOO a spolupráce projektanta v rámci autorského dozoru.

Plynovod

Dodávka a montáž potrubí

Dodávka a montáž armatur

Tlakové zkoušky potrubí

Vydání výchozí revizní zprávy

Zkoušky potrubí

Trojnásobný e-mailový nátěr

číslo/ ozn.	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
	<u>PLYNOVOD</u>									
	ocelové trubky, bezešvé, závitové černé, se zaručitelnou svařitelností, jakost materiálu 11.353									
	6/4"	m	25,5							
	2"	m	8,5							
	tlakové zkoušky	kpl	1							
	odvzdušnění a napuštění potrubí	m	34							
	chránička DN 100	m	4,5							
	chránička DN 75	m	3							
	kulový kohout 6/4"	ks	4							
	stavební přípomoc	kpl	1							