

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: 2991/2019

Č. j.: MUCL/34867/2019

Počet stran: 1

Počet příloh/počet stran příloh: 0/0

Vyřizuje: Bc. Karolína Baslová

Telefon: 487 881 293

Datum: 02.04.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Výměna oken Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace – objekt Nerudova 627, Česká Lípa**“, zadávanou dle Směrnice rady města č. 3/2017, o zadávání veřejných zakázek, a uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č. P19V00000037, dne 25.03.2019, odpovídá zadavatel na dotaz dodavatele následovně:

Dotaz č. 1

V PD je uvedeno, že mají být u některých oken použity pákové ovladače na horních křídlech. Zároveň je ale požadováno, aby horní křídla byla otevíravá a otevíravě sklopná, nikoliv pouze výklopná s falešnou příčkou. Pákové ovladače lze použít pouze na výklopná křídla. Mají být tedy horní díly oken řešeny jako dvoukřídlá okna, nebo jako výklopná okna s pákovými ovladači a s falešnou příčkou?

Odpověď na dotaz č. 1

Horní díly oken budou vždy řešeny jako výklopná okna bez falešné příčky, u některých oken budou ovládací táhla dle přiloženého Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a přílohy č.1 Technická zpráva - Specifikace rozsahu.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej respektovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Bc. Karolína Baslová
referent veřejných zakázek