

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: 6008/2019

Č. j.: MUCL/45352/2019

Počet stran: 3

Počet příloh/počet stran příloh: 2/

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 29. dubna 2019



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 – realizace stavby**“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), vedenou ve Věstníku pod ev. č. Z2019-011045 a uveřejněnou na profilu zadavatele pod IVZ P19V00000040, zadavatel na základě prohlídky místa plnění a dotazů dodavatelů vysvětluje a doplňuje ve smyslu § 98 a § 99 zákona zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) následovně:

Zadavatel upřesňuje podmínky pro realizaci stavby a do přílohy č. 4 ZD doplňuje následující:

- Práce na demontáži a likvidaci konstrukcí obsahující azbest budou prováděny pouze v době letních prázdnin
- Letní prázdniny ve školním roce 2018 – 2019 mohou být prodlouženy max. o 1 týden, tedy max. do 8. 9. 2019.

Upravená příloha č. 4 ZD – Pokyny k sestavení harmonogramu tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení ZD č. 2 (dále jen „VZD2“). Nový text je doplněn červeně.

Dotaz č. 1

Prosíme o dodatečné informace: Neodpovídá počet jističů ve výkazu výměr a dokumentaci.

Odpověď na dotaz č. 1

Projektant uvedl do souladu jističe v PD a ve výkazu výměr následujícími úpravami:

Objekt SO 02 – 02

Položka č. 1 Jistič 16A/3/C původně 5 ks, nově 3 ks +

Nová položka č. 1 /A Jistič 10A/3/B - 2 ks

Položka č. 2 Jistič 10A/1/B – původně 1 ks, nově 5 ks

(pozn. celkem Jistič 10A/1/B objekt SO02-02 pol. 2 + objekt SO 05 pol. č. 4 = 18 ks)

Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou č. 2 tohoto VZD2. Upravené položky jsou podbarveny žlutě.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr chybí položka montáž a dozbrojení.

Odpověď na dotaz č. 2

Položky montáž a dozbrojení jsou ve výkazu výměr uvedeny v následujících položkách:

Objekt SO 02 – 2 položka č. 5 a 18

Objekt SO 05 – položka č. 7 a 33

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr chybí kabely Cyky 5x4, Cyky 5x6 a Cyky 3x2,5.

Odpověď na dotaz č. 3

Kabel CYKY 5x4 – součást položky č. 8 objektu SO 03 FVE"

Kabel CYKY 5x6 – není v PD navržen, a proto není ve výkazu výměr

Kabel CYKY 3x2,5 – je ve výkazu výměr v celkovém množství 1350 m

(objekt SO 02 -2 pol. č. 8 + objekt SO 05 pol. 11)

Dotaz č. 4

Chybí chránička UV na střeše k řízení vpustí vč. systému řízení odmražení.

Odpověď na dotaz č. 4

Chránička odolná proti UV záření je ve výkazu výměr v objektu SO 2 – 2 položce č. 12 a v objektu SO 05 v položce č. 26.

Řízení vpustí samoregulační je součástí dodávky vpustí SO 01A položka č. 89, SO 01J položka č. 69, SO 01T položka č. 67 a SO 01V položka č. 86.

Dotaz č. 5

Tabulka oken nový stav: vzhledem požadavku U_w : MAX 0,84 W/m²K. nejsme schopni tento požadavek dodržet. Lze toto nahradit U_w : v trojskle 0,89 W/m²K?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel nepřipouští změnu požadavku. Certifikované U_w musí být do 0,84 W/m²K.

Dotaz č. 6

Okna mají uvedeno - "Rám: s mikroventilačními štěrbinami" - Tím je myšlena poloha kliky do mikroventilace nebo instalace samostatné ventilační štěrbin (rekuperační klapky)?

Odpověď na dotaz č. 6

Uvedeným popisem je myšlena poloha kliky do mikroventilace.

Dotaz č. 7

Jakým způsobem zajistit otvírání oken dosažitelné z podlahy, když nejvyšší okna mají otvíravé křídlo? U sklopného křídla je možné použít pákového ovladače, ale u otvíravého ne.

Odpověď na dotaz č. 7

U horních sklopných oken bude použito pákové ovládání. U horních otevíravých oken budou použity klasické kliky. Zadavateli postačí, pokud bude z podlahy dosažitelná klika spodního okna.

V souvislosti s úpravou zadávacích podmínek zadavatel rovněž **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. května 2019 do 10:00 h**

Současně zadavatel stanovuje nový termín pro **otevírání (zpřístupnění) nabídek**, a to na **17. května 2019 v 10:30h.**

Toto doplnění zadávací dokumentace č. 2 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová
referent veřejných zakázek

Přílohy:
Příloha č. 1 VZD 2 – upravená příloha č. 4 ZD
Příloha č. 2 VZD 2 - upravený soupis stav. Prací, dodávek a služba