



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: 6008/2019

Č. j.: MUCL/49289/2019

Počet stran: 2

Počet příloh/počet stran příloh: 1/

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 10. května 2019

Doplnění zadávací dokumentace č. 4 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č. p. 2904 – realizace stavby**“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), vedenou ve Věstníku pod ev. č. Z2019-011045 a uveřejněnou na profilu zadavatele pod IVZ P19V00000040, zadavatel odpovídá na dotazy dodavatelů a ve smyslu § 98 a § 99 zákona vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) následovně:

Dotaz č. 1

Prosíme o podrobnější specifikaci vnitřních žaluzií - standardní interiérové žaluzie mohou být z důvodu max. 2,5 m² v celku jen u některých oken. Na velké plochy by se žaluzie musely rozdělit nebo použít jiný typ zastínění.

Odpověď č. 1

Pro velké plochy oken budou použity vnitřní hliníkové žaluzie se širším profilem 25 mm (plocha až 4,4 m²) a u nejširších oken budou rozděleny do dvou částí. Rozpočet s žaluziemi počítá.

Dotaz č. 2

Je doba 30 dní pronájmu fasádního lešení dostatečná?

Odpověď č. 2

S ohledem na možnosti postupu stavebních prací zadavatel upravuje dobu pronájmu lešení plošně na 50 dní a předpokládá, že tato doba je dostačující pro požadované stavební práce, pro které je lešení nezbytné. Položky č. 6 a 9 v objektu SO 01 – VRN.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr chybí položky oken poz. OJVT5b+OSZT5b v počtu 20 kusů a poz. OJVT6b+OSZT6b v počtu 20 kusů.

Odpověď č. 3

Zadavatel do výkazu výměr objektu SO 01 T – pavilon tělocvičny doplňuje uvedená okna do nových položek č. 129, 130, 131 a 132 a dále upravuje položky související.

Doplněné a upravené položky výkazu výměr jsou vyznačeny žlutě a upravený výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

V souvislosti s doplněním zadávacích podmínek zadavatel rovněž **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. května 2019 do 10:00 h.**

Současně zadavatel stanovuje nový termín pro **otevírání** (zpřístupnění) **nabídek**, a to na **28. května 2019 v 10:30 h.**

Toto doplnění zadávací dokumentace č. 4 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová
referent veřejných zakázek

Přílohy:
Upravená příloha č. 2 a) ZD