











TABULKA MÍSTNOSTI		
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA (m2)
401	Galerie	21
402	Sklad zvukatů a osvětlovaců	23
403	Schodiště	23
404	Schodiště	27
405	Výřah	4
406	Balkón	71
407	Přída	84
		253 m²

-  Rozvaděč požární ochrany
-  Rozvaděč UPS (náhradní zdroj)
-  Světlo napájené ze dvou zdrojů
-  Světlo napájené z jednoho zdroje
-  EXIT
-  Směr nouzový výhled
-  Central STOP
-  Total STOP
-  Ústředna EPS
-  Ústředna požárního rozhlasu

LEGENDA SVÍTIDEL
Viz. kniha svítidel.

Ochrana dle ČSN 332000-4-41ed.2

Ochrana samočinným odpojením vodné části od sítě
Proudovým chráničem

Pospojováním

Napájení – 3NPE 50Hz, 400/230V – TN-C-S

Výřače budou umístěny ve výšce 1,20m dle výkresu.

Zásuvky v provozních místnostech a sociálních budou
umístěny ve výšce 1,20m dle výkresu.

Zásuvky v ostatních případech budou umístěny ve výšce 0,3m

Kabelež je provedena pod povrchem.



INVESTOR			
MĚSTO ČESKÁ LIPA, náměstí T.G.Masaryka č.1, 470 36 Česká Lipa			
AKCE			
REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DVADULA V ČESKÉ LIPĚ			
PÁNSKÁ 219, Česká Lipa			
STUPEŇ			
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ			
Část F.1. - POJEVNÍ OBJEKT		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
F.1.4. - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY		Adam Růpř Architects	
1.4.G. - ELEKTROTECHNICKÉ		Smlouva č. 21/18 Brno, 18.08.2018	
ZÁŘÍZENÍ A BLESKOVOD		Tel. +420 78 886 144, +420 78 887 028, GSM 883 283 961	
1.4.D. - MĚŘENÍ A REGULACE		Tel. +420 78 887 028, Fax +420 78 887 038, GSM 883 283 961	
ODPOJENÝ PROJEKTANT		Ing. arch. ADAM RŮPŘ	
PROJEKTANT		Ing. arch. ADAM RŮPŘ	
VÝKRESOVATEL		Ing. arch. ADAM RŮPŘ	
KONTROLOVATEL		Ing. arch. ADAM RŮPŘ	
GOSHA VÝKRESU		Č. ZÁKAZKY: 2010/04	
PŮDORYS 4.NP		DATUM: 05/2018	
		FORMÁT: A4	
		MĚŘÍTKO: 1:100	
		1.4.G.14	
		SKA	