



Přerušení/odstávka - stáv. PE potrubí

Pro přerušení (odstávky) stáv. PE plynovodní přípojky bude nejprve ve stávajícím plynovodu přerušen průtok, a to ve vzdálenosti min. 5dn od místa přerušení, a to pomocí stlačovacího zařízení. Poté bude přerušeno stávající potrubí PE plynovodu a osazen zemní uzávěr, následně budou místa přerušení plynotěsně spojena pomocí elektroobjímek příslušné dimenze.

INVESTOR		MĚSTO ČESKÁ LÍPA, náměstí T.G.Masaryka č.1, 470 36 Česká Lípa	
AKCE		REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ Panská 219, Česká Lípa	
STUPEŇ		DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ	
ČÁST		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
D.2. - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY VYMÍSTĚNÍ STL HUP DO ZEMNÍHO PROVEDENÍ		 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ing. JIŘÍ ŠVESTKA	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. arch. ADAM RUJBR
PROJEKTANT	ZDEŇKA KOUDELKOVÁ	ARCHITEKT	Ing. arch. ADAM RUJBR
VYPRACOVAL	ZDEŇKA KOUDELKOVÁ	HIP	Ing. MICHAL SURKA
KONTROLOVAL	ZDEŇKA KOUDELKOVÁ	KONTROLOVAL	Ing. arch. MICHAELA FOLTÝNOVÁ
OBSAH VÝKRESU		Č. ZAKÁZKY:	
DETAIL OSAZENÍ ZEMNÍHO UZÁVĚRU		DATUM	FORMÁT
		05/2018	Č. VÝKR.
		MĚŘÍTKO	
		-	03.
		SADA	