


LEGENDA

Napájení :	3PEN str.	50Hz	400/230V	TN-C
Napájení :	3NPE str.	50Hz	400/230V	TN-C-S

Ochranné opatření – automatické odpojení od zdroje
bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed2

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed.2 odst. 411.2

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed.2
odst. 411.3

INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ LÍPA, náměstí T.G.Masaryka č.1, 470 36 Česká Lípa			
AKCE	REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ Panská 219, Česká Lípa			
STUPEŇ	DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ			
ČÁST F.1.	- POZEMNÍ OBJEKTY	GENERALNÍ PROJEKTANT		
F.1.4.	- TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	 Adam Rujbr Architects		
1.4.G	- ELEKTROTECHNICKÉ	Srbská 22, 612 00 Brno – Křídlo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hofeříř nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403		
1.4.D	- MĚŘENÍ A REGULACE			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. ADAM RUJBŘ	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. arch. ADAM RUJBŘ	
PROJEKTANT	Ing. ŽIŽLAVSKÝ LUBOMÍR	ARCHITEKT	Ing. arch. ADAM RUJBŘ	
VYPRACOVAL	Ing. ŽIŽLAVSKÝ LUBOMÍR	HIP	Ing. MICHAL ŠURKA	
KONTROLOVAL	Ing. ŽIŽLAVSKÝ LUBOMÍR	KONTROLOVAL	Ing. arch. MICHAELA FOLTÝNOVÁ	
OBSAH VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY: 2010 / 04		SADA	
Schema napájení	DATUM	FORMÁT	A4	Č. VÝKR.
	05/2018	MĚŘÍTKO	1:1	F.1.4.G.5