R-NS Rozvaděč nouzového osvětlení (náhradní zdroj)

RPO Rozvaděč požární ochrany

R-UPS Rozvaděč UPS (náhradní zdroj)

EL-N Svítidlo napájené ze dvou zdrojů (NS)

EL Svítidlo napájené z jednoho zdroje

EXIT EXIT (NS)

Směr nouzový východ (NS)

Central STOP

Total STOP

EPS Ústředna EPS

Rozhlas Ústředna požárního rozhlasu

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
101	Zádveří	14
102	Vstupní hala	34
102.1	Pokladna	7
103	Stávající trafostanice	28
104	Chodba	26
105	Šatna pro veřejnost	33
105.1	Zázemí šatnářek a pokladních	12
106	Schodiště	8
110	Chodba	8
111	Šatna zaměstnanci	4
112	Šatna zaměstnanci	4
113	Chodba	22
114	Sprcha zaměstnanci	2
114.1	WC zaměstnanci	1
115	Sprcha zaměstnanci	2
115.1	WC zaměstnanci	1
116	Akumulátorovna	11
117	Elektro rozvodna	21
118	Chodba	22
119	Schodiště	5
120	WC imobilní	4
121	WC muži	3
122	Dolní foyer	71
123	WC ženy / imobilní	4
124	Výtah	4
125	Chodba	4
126	Chodba	22
127	Café	25
128	Café	28
129	Bar	12
130	Zázemí baru	13
131	Chodba	6
132	Úklidová místnost	2
133	Šatna zaměstnanci	7
133.1	Sprcha zaměstnanci	2
133.2	WC zaměstnanci	1
134	Chodba	14
135	Chodba	36
136	Orchestřiště	37
137	Sklad kulis	52
138	Chodba	1
139	WC ženy	6
140	WC muži	5
141	Chodba	26
142	Salónek	38
143	Ext. schodiště	6
144	Chodba	4
145	Kotelna	33
146	Strojovna VZT	90
		821 m²

LEGENDA SVÍTIDEL

Viz. Kniha svítidel.

Ochrana dle ČSN 332000-4-41ed.2

Ochrana samočinným odpojením vadné části od sítě

Proudovým chráničem

Pospojováním

Napájení – 3NPE 50Hz, 400/230V – TN-C-S

Vypínače budou umístěny ve výšce 1,20m dle výkresu.

Zásuvky v provozních místnostech a sociálkách budou umístěny ve výšce 1,20m dle výkresu.
Zásuvky v ostatních případech budou umístěny ve výšce 0,3m

Kabeláž je provedena pod povrchem.

0 1 2 3 4 5

±0,000 = 262,94 m.n.m. Bpv

INVESTOR **MĚSTO ČESKÁ LÍPA, náměstí T.G.Masaryka č.1, 470 36 Česká Lípa**

AKCE REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ
Panská 219, Česká Lípa

STUPEŇ **DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ**

ČÁST F.1. - POZEMNÍ OBJEKTY
F.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
1.4.G - ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ A BLESKOSVOD
1.4.D - MĚŘENÍ A REGULACE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Adam Rujbr Architects
Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
Tel.: 543 216 555, Fax: 543 216 837, GSM: 603 353 041
Hollého nábřeží 19, 130 00 Praha 3
Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. ADAM RUJBR	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. arch. ADAM RUJBR
PROJEKTANT	Ing.Žižlavský Lubomír	ARCHITEKT	Ing. arch. ADAM RUJBR
VYPRACOVAL	Ing.Žižlavský Lubomír	HIP	Ing.MICHAL SURKA
KONTROLOVAL	Ing.Žižlavský Lubomír	KONTROLOVAL	Ing. arch. MICHAELA FOLTÝNOVÁ

OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP

Č. ZAKÁZKY: 2010 / 04 — SADA

DATUM 05/2018 — FORMÁT A4 — MĚŘÍTKO 1:100 — Č. VÝKR. 1.4.G.11.