



Vaše žádost zn.:

ze dne: 4.12.2018

Naše značka: O18610332923/OTPCL/Ro

Vyřizuje: Jan Rozum

Adresa: Přítkovská 1689,  
415 50 Teplice

Pracoviště: OTPČ Česká Lípa

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 20.12.2018

Paní

Ing. Hřebřinová Martina

hrebriova@tiscali.cz

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	<b>Revitalizace parkové plochy v ul. 5.května, Česká Lípa</b>
Účel vyjádření:	<b>K dokumentaci pro realizaci stavby - SO 101 a SO 401</b>
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Česká Lípa
	Část obce: Česká Lípa
	Katastrální území: Česká Lípa, pozemky: 4333, .....
Žadatel:	Ing. Hřebřinová Martina - projektantka
Investor:	<b>Město Česká Lípa</b>
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

K předložené projektové dokumentaci zpracované Ing. Hřebřinovou z 10/2018 (č. zakázky 1809) sdělujeme:

Před zahájením stavebních prací si investor zajistí vytyčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Provede provoz vodovodů p. /p.Revák, tel: 487 521 521/ a kanalizací /p. Neubauerová, tel: 487 871 157/ na základě objednávky. Jedná se o pozemky p.č. 4279 a 4331/1, kde stavba kříží stávající kanalizaci provozovanou naší společností a zasahuje do ochranného pásma vodovodu. Sítě budou zabezpečeny proti poškození stavební technikou v průběhu stavby. Nové sloupy VO budou vymístěny mimo OP VH zařízení.

Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa oznámeno ukončení stavebních prací.

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení a ke kolaudaci akce (závěrečné prohlídce stavby). Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí spojených s touto stavbou budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

**Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 417 808 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: scvk@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci a změnám v PD.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

Před podáním žádosti o trvalé užívání stavby /min. 30 dní/ bude na ÚTPČ Česká Lípa (p. Rozum) doloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně nově vzniklých sítí a upravených povrchových znacích na VH sítích.

Za předpokladu, že výše uvedené podmínky a požadavky budou zakotveny do územního rozhodnutí a stavebního povolení, **souhlasíme** s jeho vydáním.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Jan R o z u m  
útvár technicko provozní činnosti