

LEGENDA

1 NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL
NAPŘ. THRs 10 - 50C
JM. VÝKON 9,7 - 48,7 kW
SPOTŘEBA Z.P. 5,3m3/h
TŘÍDA NOx 5
ÚČINNOST PŘI 40/30 VÝKONU 108%
ODKOUŘENÍ : TURBO NAD STŘECHU

2 EXPANZNÍ NÁDOBA
NAPŘ. REFLEX NG 50/ 6
OBJEM 50L

3 TERMOHYDRAULICKÝ ODDĚLOVAČ
NAPŘ. HVDT II

4 SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
NAPŘ. RS KOMBI MODUL 100 -1500mm
1 x DN 50
4 x DN 40

5 NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV
S EL. TOPNOU VLOŽKOU
např. OKCE 250 NTR/2,2
OBJEM TV 250L
VÝKON UT 32 kW
EL. PŘÍKON 2,2 kW
NAPĚTÍ 230V

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
ZPĚTNÉ POTRUBÍ
70/55°C

- ROZVODY BUDOU VEDENY POD STROPEM.
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu .
- ROZVODY BUDOU ZAIZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ O TL 20mm.
- ODVOD SPALIN BUDE VEDEN SPOLEČNÝM KOUŘOVODEM DN 160 DO STÁVAJÍCÍHO NOVĚ VYVLOŽKOVANÉHO KOMÍNA
- PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU BUDE VEDEN SPOLEČNÝM KOUŘOVODEM DN 110 UKONČENÝM NA FASÁDĚ OBJEKTU PROTIDEŠTOVOU MŘÍŽKOU
- ODVOD SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU BUDE V MÍSTNOSTI 0.26 ZAIZOLOVÁN POŽÁRNÍ IZOLACÍ

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2016-01	Výchozí výdání

KL-PLAN projekční ateliér s.r.o.
www.klplan.cz
klplan@seznam.cz
tel. +420 777 821 078

REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ, VODOINSTALACÍ A KOTELNY MŠ ŠIKULKA, UL. MOSKEVSKÁ Č.P.2434, ČESKÁ LÍPA

D.1.4.5. Rekonstrukce kotelny - 1.PP

PŮDORYS 1.PP - KOTELNA

HIP: Ing. Libor Kubát	Investor	Město Česká Lípa, Náměstí T. G. M. č.p.1	PARÉ ČÍSLO:
±0,000= ***,*** m.n.m BPV		470 36 Česká Lípa	
		IČ 00260428, DIČ CZ00260428	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián	Místo stavby	Česká Lípa	
	Kraj	Liberecký	
VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián	Číslo zakázky	1-2016/LK-DPS	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.5.1
	Měřítko	1:50	
	Účel PD	Dokumentace pro provádění stavby	