


# ROZVADĚČ—RMK 1—Techn\_místnost 1.P.P.

## OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE RITAL AE KRYTÍ IP 65



KRYTÍ : IP65  
ROZMĚRY : DLE DODAVATELE  
MÁTER : TYPOVÝ  
OBSLUHA : PRACOVNÍK POUČENÝ  
PŘÍVOD : VRČHEM  
VÝVODY : VRČHEM  
JMEN. PROUD: 40A  
ZKRATOVÁ ODOLNOST: 10kA  
Poznámka: Typ skříňky s plechovými dvířky  
I<sub>pn</sub>= 40A

### VÝZNAM PRVKŮ EL. PŘÍSTROJŮ :

- 1- Napětí
- 2- Čerpadlo Q4-Školka
- 3 - Čas.hodiny
- 4 - Aut.
- 5- Manual.
- 6- 0
- 7- Čerpadlo Q4.1-Kuch,prádelna
- 8- HLAVNÍ VYPÍNAČ

Napěťová soustava : Pro přívod 3+PEN ~50Hz, 400/230V/TN-S

Pro vývody 3+NPE ~50Hz, 400/230V/TN-S

Ochrana dle ČSN 332000-4-41ed2 automatickým odpojením od zdroje

ROZMĚRY ROZVODNICE BUDE UPŘESNĚNA AŽ DLE POŽADAVKU MAR A VÝBĚRU DODAVATELE

List: 1

Listů: 2

| Č. REVIZE | DATUM REVIZE | POPIS REVIZE   |
|-----------|--------------|----------------|
| 001       | 2018-01      | Východ výstupu |
|           |              |                |
|           |              |                |

|  |                                     |   |                    |
|--|-------------------------------------|---|--------------------|
| <b>KL-PLAN</b><br><small>projektová a stavební firma s.r.o.</small><br><small>www.klplan.cz</small><br><small>klplan@seznam.cz</small><br><small>tel. +420 777 821 078</small> |                                     | <b>REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ, VODOINSTALACÍ A KOTELNY<br/>MŠ ŠIKULKA, UL. MOSKEVSKÁ Č.P.2434, ČESKÁ LÍPA</b> |                    |
| <b>D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika a el. komunikace</b>   |                                     | <b>ROZVADĚČ RMK 1-1P.P.- Jednopolové schéma</b>   |                    |
| <b>HP:</b><br>Ing. Libor Kubát<br>±0,000=""" m.n.m BPV   | <b>Investor</b>                     | Město Česká Lípa, Náměstí T. G. M. č.p.1<br>470 36 Česká Lípa<br>IČ 00280428, DIČ CZ00280428                  | <b>PANĚ ČÍSLO:</b> |
| <b>ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:</b><br>Josef Grobus  | Město stavby<br>Kraj                | Česká Lípa<br>Liberecký   |                    |
| <b>VEDOUČÍ DÍLČÍ ČÁSTI:</b><br>Josef Grobus  | Číslo zakázky<br>Měřítko<br>Účel PD | 1-2018LK-DP8<br>1:10<br>Dokumentace pro provádění stavby  |                    |
|  |                                     | <b>ČÍSLO VÝKRESU:</b>   | <b>D.1.4.4-E11</b> |