ROZVADĚČ–R–11 ŠATNA č1.16 1.N.P. LEVÁ ČÁST – SRDÍČKO

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ
min 18 (24) modul



KRYTÍ : IP30
ROZMĚRY : DLE VÝBĚRU DODAVATELE
NÁTĚR : TYPOVÝ
OBSLUHA : PRACOVNÍK POUČENÝ
PŘÍVOD : VRCHEM
VÝVODY : VRCHEM
JMEN. PROUD: 25A
ZKRATOVÁ ODOLNOST: 10kA
Poznámka: Typ skříňky s plechovými dvířky

Pi=5,5 kW
Pp=4,4kW

Napěťová soustava : Pro přívod 3+PEN ~50Hz, 400/230V/TN–S
Pro vývody 3+NPE ~50Hz, 400/230V/TN–S

Ochrana dle ČSN 332000–4–41ed2 automatickým odpojením od zdroje doplněná proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA

List: 1
Listů: 2

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2016-01	Výchozí vydání

KL-PLAN s.r.o.
projekční ateliér
www.klplan.cz
klplan@seznam.cz
tel. +420 777 821 676

REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ, VODOINSTALACÍ A KOTELNY MŠ ŠIKULKA, UL. MOSKEVSKÁ Č.P.2434, ČESKÁ LÍPA

D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika a el. komunikace

ROZVADĚČ R-11-1N.P.- Jednopólové schéma

HIP: Ing. Libor Kubát	Investor	Město Česká Lípa, Náměstí T. G. M. č.p.1	PARÉ ČÍSLO:
		470 38 Česká Lípa	
±0,000=[illegible] m.n.m BPV		IČ [illegible], DIČ [illegible]	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Josef Grohmus	Místo stavby	Česká Lípa	
	Kraj	Liberecký	
VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Josef Grohmus	Číslo zakázky	1-2016LK-DPS	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.4-E7
	Měřítko	1:10	
	Účel PD	Dokumentace pro provádění stavby	