


**1** NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL  
NAPŘ. THRS 10 - 50C  
JM. VÝKON 9,7 - 48,7 kW  
SPOTŘEBA Z.P. 5.3m3/h  
TRÍDA NOx 5  
ÚČINNOST PŘI 40/30 VÝKONU 108%  
ODKOUŘENÍ : TURBO NAD STŘECHU

0.25

Pracovní míst.

<div><div>KL-PLAN projektční ateliér s.r.o.</div><div>www.klplan.cz klplan@seznam.cz tel. +420 777 821 078</div></div>				REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ, VODOINSTALACÍ A KOTELNY MŠ ŠIKULKA, UL. MOSKEVSKÁ Č.P.2434, ČESKÁ LÍPA			
D.1.4.5. Rekonstrukce kotelny - 1.PP							
PŮDORYS 1.PP - PLYNOVOD							
HJP: Ing. Libor Kubát ±0,000±***, m.n.m BPV		Investor		Město Česká Lípa, Náměstí T. G. M. č.p.1		PARÉ ČÍSLO:	
				470 36 Česká Lípa			
				IČ 00260428, DIČ CZ00260428			
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián		Místo stavby		Česká Lípa		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.5.2	
		Kraj		Liberecký			
		Číslo zakázky		1-2016/LK-DPS			
VEDOUČÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián		Měřítko		1:50			
		Účel IPD		Dokumentace pro provádění stavby			