


H POŽÁRNÍ HYDRANT STÁVAJÍCÍ

----- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO POD STROPEM 1.PP, PŘÍPADNĚ VE ZDI

- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE Z UHLÍKOVÉ OCELI.

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2016-01	Výchozí vydání

<div><div>KL-PLAN s.r.o. projektční ateliér</div><div>www.klplan.cz klplan@seznam.cz tel. +420 777 821 078</div></div>		REKONŠTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ, VODOINSTALACÍ A KOTELNY MŠ ŠÍKULKA, UL. MOSKEVSKÁ Č.P.2434, ČESKÁ LÍPA			
		D.1.4.1. Zdravotně technické instalace			
		SCHEMA VODOVODU - POŽÁRNÍ VODOVOD			
HIP: Ing. Libor Kubát ±0,000= *** m.n.m BPV	Investor	Město Česká Lípa, Náměstí T. G. M. č.p.1		PARÉ ČÍSLO:	
		470 36 Česká Lípa			
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián	Místo stavby	IČ 00260428, DIČ CZ00260428			
	Kraj	Česká Lípa			
VEDOUČÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián	Číslo zakázky	Liberecký		ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.4.1.8</b>	
	Měřítka	1-2016/LK-DPS			
	Účel PD	-			
		Dokumentace pro provádění stavby			