

Spis. zn.: 10115/2020
Č. j.: MUCL/44588/2020
Počet stran: 2
Počet příloh/počet stran příloh: 0

Vyřizuje: Bc. Litresitsová Šárka
Telefon: 487 881 192

Datum: 07.05.2020

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**ZŠ Jižní – oprava střechy vstupního pavilonu**“, zadávanou na základě výzvy k podání nabídky čj. MUCL/40641/2020 ze dne 23.04.2020 a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P20V00000022, zadavatel na základě dotazů dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr máte uvedeno položka 13 likvidaci kačírku na skládce, v technické zprávě je však, že se bude vozit k vám na deponii do Sosnové. Co je platné?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje ocenit položku č. 13 – likvidace kačírku na skládce. Pokud bude kačírek použitelný i po sejmutí ze střechy, bude dopraven na deponii do Sosnové (položka bude odečtena jako méněpráce). Pokud kačírek nebude ve stavu možného dalšího využití, bude odvezen k likvidaci na skládku.

Dotaz č. 2

Byla provedena sonda do střešního pláště? Není střecha zateplená a lze provést natavení asfaltového pásu po odstranění stávající pvc folie?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel neprovedl sondu do střešního pláště. Střecha není zateplena, zadavatel předpokládá pod souvrstvím původní střešní plášť z asfaltových pásů.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 a změna lhůty pro podání nabídek včetně upravených příloh je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Bc. Šárka Litresitsová
referent veřejných zakázek