

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: 6588/2020

Č. j.: MUCL/67455/2020

Počet stran: 2

Počet příloh/počet stran příloh: 1/

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 7.7.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

V souvislosti se zadávacím řízením na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební práce a dodávka vybavení interiéru**“, zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ Z2020-016716 a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P20V00000006, zadavatel na základě dotazů dodavatel vysvětluje a upravuje zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona následovně:

Dotaz č. 1

Prosíme o kontrolu a opravu výměry u položek materiálu tepelné izolace PIR a montáže ve skladbě střechy S02 - střecha šikmá na stávajícím krovu, kde je uvedena výměra 1 m².

442. 713151166.ZP	Montáž izolace tepelné střech šikmých tl do 180 mm vč.	m ²	<u>1,000</u>
	<u>spojovacích prostředků</u>		<u> </u>
443. 28376500.ZP	deska izolační PIR z obou stran netkanou textilií tl. 80 mm (lambda=0,025 W/mK, spoj pero-drážka)	m ²	1,000

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel upravil položky č. 442 a 443 výkazu výměr a ve sloupcích množství u každé z nich nově uvádí hodnotu 82,99.

V tomto smyslu zadavatel opravil výkaz výměr, který je přílohou tohoto dokumentu.

Zadavatel zároveň v souvislosti s výše uvedenou opravou výkazu výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **15.7.2020 do 12:00 h.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Příloha – upravený výkaz výměr

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová
referent veřejných zakázek