

Spis. zn.: 22469/2020
Č. j.: MUCL/97950/2020
Počet stran: 1
Počet příloh/počet stran příloh: 1

Vyřizuje: Bc. Šárka Litresitsová
Telefon: 487 881 192

Datum: 24.09.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Chodník nádraží ČD –ŽOSKA, Česká Lípa**“ zadávanou dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P20V00000090, zadavatel na základě dotazu dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz:

V projektové dokumentaci jsme nenalezli žádnou podrobnější specifikaci betonového plotu. Specifikace je rozhodující pro správné ocenění betonového plotu. Doplní zadavatel specifikaci?

Odpověď:

Součástí zakázky je vybudování dvou druhů plotu. Mezi kolejištěm a budovaným chodníkem bude umístěn drátěný pozinkovaný plot o výšce 3 m z dílců průmyslového 3D svařovaného pletiva osazených na ocelových pozinkovaných sloupcích, tak jak je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace, pořadové číslo č. 54 (kód položky 767911).

Mezi chodníkem a průmyslovým areálem pak zhotovitel umístí betonový skládaný plot o výšce 3 m z prefabrikovaných betonových dílců (betonové plotové desky skládané do betonových sloupků průřezu H a koncových sloupků průřezu U). Zadavatel požaduje betonové dílce s hladkým povrchem, případně s jednostranným dekorativním povrchem (např. tvar cihla) umístěným směrem k chodníku, tak jak je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace, pořadové číslo 55 (kód položky 76797).

Příklad možného konstrukčního řešení plotů uvádíme v příloze č. 1 tohoto vysvětlení.

Toto doplnění zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příklady možného řešení plotů

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Bc. Šárka Litresitsová
referent veřejných zakázek