

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/25352/2020

Č. j.: MUCL/111246/2020

Počet stran: 2

Počet příloh/počet stran příloh: 2/

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 3.11.2020

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Regenerace pláště budovy MŠ Východní – realizace stavby**“, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále je „zákon“) a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P20V00000095, zadavatel na základě dotazů dodavatel vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona následovně:

Dotaz č. 1

Žádáme o prověření výměry položek SO 01 – Zateplení – p.č. 79-81.

Žádáme o doplnění VV o montáž zábradlí trubkového vnitřního dvoutyčového, dle požadavku ČSN EN 13374.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel prověřil údaje uvedené v položkách 79, 80 a 81. Ve výměře uvedené v položce 81 došlo k překlepu. Zadavatel upravuje hodnotu na 420 m. Dále zadavatel ve výše uvedených položkách mění původní jednotrubkové lešení na dvoutrubkové, viz níže.

Původní znění položek soupisu:

79	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	420,000
80	K	944111221	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1121	m	27 600,000
		VV	460*60		27 600,000
81	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	460,000

Město Česká Lípa

Upravené znění položek soupisu:

79	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového, vč. zarážky dle ČSN	m	420,000
80	K	944111222	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122	m	25 200,000
VV		420*60			25 200,000
81	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového	m	420,000

Upravený soupis stavebních prací je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

V dokumentaci chybí technická zpráva UT a bez ní je celkem složitě topení ocenit. Prosím Vás o doplnění technické zprávy na profil zadavatele.

Odpověď na dotaz č. 2

V technické zprávě D.1.1.1. v odst. 3.11 je uvedena optimalizace otopné soustavy s popisem a schématem regulačního ventilu. Dále z PD části D.1.4.3. - zařízení pro vytápění je z jednotlivých výkresů půdorysů zřejmý rozsah výměny otopných těles a osazení regulačního ventilu. Nezbytné úpravy potrubí ÚT v rámci posunutí lodžiových stěn a kolize vývodu interiérových jednotek VZT jsou stanoveny výkazem výměr v SO 01 Zateplení v části 733 ústřední vytápění - rozvodné potrubí a v SO 03 VZT v části ústřední vytápění – otopná tělesa. S ohledem na výše uvedené je zadavatel nepovažuje za nutné technickou zprávu UT doplňovat.

V souvislosti s uvedeným doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **16. listopadu 2020 do 12:00h**

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – upravený soupis stavebních prací

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová
referent veřejných zakázek