S1.1
10m/1,5m/4°

S1.2
5m/0°

S1.3
5m/0°

S1.4
5m/0°

S1.5
5m/0°

S1.6
5m/0°

S1.7
5m/0°

S1.8
5m/0°

S1.9
5m/0°

KABEL AYKY 4-Jx25 mm2, L=12m
ZEMNIČ FeZn 30x4 mm, L=6m

KABELOVÁ SPOJKA 4x25 mm2

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍM AYKY 4-Jx25 mm2
STÁVAJÍCÍ UZEMŇOVACÍ VEDENÍ FeZn 30x4 mm

KABEL CYKY 4-Jx16 mm2, l=240m
ZEMNIČ FeZn 30x4 mm, L=240m

místní komunikace
ul. Šmilovská

místní komunikace
ul. Šmilovská

místní komunikace
ul. Šmilovská

stávající chodník

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD
- ZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ CETIN
- PLYNOVOD
- ZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE
- ZEMNÍ VEDENÍ VN ČEZ DISTRIBUCE
- ZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

LEGENDA VO:

S1.2 - S1.9 5m/0°
SVÍTIDLO LED 19W/2700K/1800Lm/IP65, NÁKLON 0°
SLOUP OCELOVÝ JMENOVITÁ DÉLKA 5m,
ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

S1.1 10m/1,5m/4°
SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ SODÍKOVÉ 100W/2000K/IP65, NÁKLON 4°
SLOUP OCELOVÝ JMENOVITÁ DÉLKA 8,2m, VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ VÝŠKA 1,8m, VYLOŽENÍ 1,5m,
ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

NOVÝ ZEMNÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ AYKY 4-Jx25 mm2, CYKY 4-Jx16 mm2,
UZEMŇOVACÍ VEDENÍ FeZn 30x4 mm.

OCELOVÉ SLOUPY A OCHRANNÉ SVORKOVNICE PŘIZEMNIT ZEMNÍCÍM VODIČEM FeZn D=10mm.
VEDENÍ KABELY V ZEMI PODLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2 A ČSN 73 6005.
ODSTUPY A SOUBĚHY VEDENÍ PROVEST PODLE ČSN 73 6005.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH DOTČENÝCH ZEMNÍCH SÍTÍ.

SÍŤ 3PEN, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S.
PROSTORY NEBEZPEČNÉ (ABB).
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MÁCHOVA 1589 TEL. 487 878 411 E-mail: projekty@knotelektro.cz
ING. KVĚTOSLAVA	ING. JOSEF KNOT IČO 12077145	
KRAJ LIBERECKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD ČESKÁ LÍPA	
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.M. 1, 47036 ČESKÁ LÍPA, IČ 00260428		FORMÁT A4
AKCE REVITALIZACE PARKOVÉ PLOCHY V ULICI 5.KVĚTNA, ČESKÁ LÍPA		MĚŘÍTKO 1:250
		DATUM 11/2018
		ÚČEL DUR, DSP, DRS
		Č.ZAKÁZKY 18004
OBSAH SO-401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SITUACE	Č.VÝKRESU E1	VYTISKLO