

Spis. zn.: 3196/2021
Č. j.: MUCL/29705/2021
Počet stran: 1
Počet příloh/počet stran příloh: 1

Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284

Datum: 29.03.2021

Oprava Doplnění zadávací dokumentace č.1

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „**Výměna osobních výtahů v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká čp. 2855, Česká Lípa – II. etapa**“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P21V00000008, zadavatel odeslal jemu známým dodavatelům, dne 25.03.2021, pod čj. MUCL/28561/2021, „Doplnění zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídky“, které obsahovalo odpovědi zadavatele na dvacet dotazů od dodavatelů. Vzápětí, po odeslání, zadavatel obdržel tuto připomínku k odpovědi na dotaz č. 12:

„U dveří do strojovny je uvedeno "zámek na dálkové ovládání". Norma ČSN 81-20 toto neuvádí. Co je tímto myšleno? V normě je uvedeno pouze odemčení dveří bez použití klíče z vnitřku strojovny, i když jsou zamčeny a umožnit zavření a zajištění dveří strojovny bez klíče.“

Na základě této připomínky zadavatel opravuje odpověď na dotaz č. 12 následovně:

Opravená odpověď zadavatele na dotaz č. 12

Zadavatel si je vědom skutečnosti, že jeho odpověď na dotaz č. 12 je nejednoznačná. Znovu však prověřil skutečný stav dveří strojovny a zjistil, že v současné době se ve strojovně nachází plechové dveře, opatřené zadlabacími zámky a cylindrickými vložkami, tzn., že neodpovídají současně platným normám – viz foto v příloze tohoto dokumentu. Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel v rámci plnění díla uvedl uzavírání strojoven do stavu, který odpovídá současně platné legislativě.

Přílohy:

č. 1 – foto dveří strojovny výtahu

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referentka veřejných zakázek