

Husova tř. 64, 460 31 Liberec I, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslibc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302

Strana 1 (celkem 2)

žádosti byla projektová dokumentace paré č. 4, 01/2017, zpracovaná společností Projektový ateliér DAVID s.r.o. se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec – Liberec 14, IČ:27277577. Jedná se o modernizaci čtyř odborných učeben v objektu stávající Základní školy Antonína Sovy 3056, Česká Lípa, která je umístěna v sídlištní zástavbě na p.p.č. 2539, k.ú. Česká Lípa. Škola je tvořena komplexem přízemních až čtyřpodlažních pavilonů vzájemně propojených spojovacími krčky a chodbami. Kapacita zařízení zůstává nezměněna. Budovy jsou tvořeny železobetonovým montovaným skeletem se sedlovými střechami. V objektech byla provedena výměna oken, dveří, celkové zateplení fasád a střech a vybudován bezbariérový vstup. V pavilonu I. stupně bude v 1. NP rozšířena o prostory dvou kabinetů a části chodby stávající počítačová učebna a ve 2.NP bude původní sklad, dva kabinety a část chodby přebudovány na jazykovou učebnu. V pavilonu II. stupně bude ve 2.NP stávající učebna fyziky upravena pro potřeby učebny zeměpisu a přírodopisu a stávající učebna chemie bude zmodernizována na učebnu chemie a fyziky. V jednotlivých učebnách bude provedena výměna vybavení, podlah, rozvodů elektro, plynu, vody, umělého osvětlení. Stropy budou opatřeny akustickými podhledy z minerálních desek tl.40 mm. Učebny budou napojeny na stávající inženýrské sítě, vodovod, kanalizaci, ústřední vytápění. Větrání bude stávající, přirozené pomocí nových plastových oken s mikroventilací ovladatelných z podlahy a opatřených ochrannými žaluziemi. Jednotlivé prostory budou mít zajištěno denní (okny ovladatelnými z podlahy) i umělé osvětlení (svítidly Led a zářivkovými) v souladu s požadavky ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů, část 1: Vnitřní pracovní prostory. Podlahy budou kryty přírodním linoleem, stropy a stěny vymalovány a obloženy.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví (§ 7 odst.1 zák. č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhl.č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů).


Výše uvedená podmínka byla stanovena s ohledem na ochranu zdraví žáků a zaměstnanců školy ve vztahu ke způsobu využití učeben, dále na skutečnost, že předložená projektová dokumentace dostatečně nespécifikuje dobu dozvuku v nově vytvořených a zmodernizovaných učebnách I. a II. stupně základní školy, proto je před uvedením stavby do provozu požadováno doložení dokladu doby dozvuku pro ověření dodržení hygienických požadavků. Požadavek se opírá o ustanovení § 7 odst. 1 zák. č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4b vyhl.č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko s výše uvedenou podmínkou.

Krajská hygienická stanice

Libereckého kraje 

se sídlem v Liberci


Bc. Kateřina Hochmalová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

příloha : 1 x PD paré č.4

Na vědomí :

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Ruprechtická 199, 460 14 Liberec

