

Rs3

NOVÁ SKŘÍŇ + doplnit



max 120 modulů

SPECIFIKACE 5 řad/120 modulů

TYP./ATYP.	TYPOVÝ	**VANA MAT.**	PLECH	**DVEŘE MAT.**	PLECH	**PROVEDENÍ**	P. OMÍTKU
KRYTÍ z/o	IP30/IP20	**ROZMĚR**	59x92x14	**PŘÍVODY**	SPODEM	**VÝVODY**	HOREM

OBSAH

STYKAČ		**HL. VYPÍN.**		**VYPÍNAČ**		**IMP. RELÉ**	
JISTIČ	1x 25C/3			**P. CH.+JIS.**			
STYKAČ		**PR. CHRÁN.**		**SVODIČ PŘ.**	3x st. b+c		
				PŘÍSLUŠ.	štítky	svorky	vývodky

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

OCHRANA NEŽIV. ČÁSTÍ PŘED NEBEZP. DOTYKEM	AUTOMATICKÝM ODPOJ. OD ZDROJE
PROUDOVÁ SOUSTAVA	3+PEN, 50Hz, 231/400V, TN-C
	3+N+PE, 50Hz, 231/400V, TN-S
PŘECHOD TN-C -> TN-S	V ROZVADĚČI Rs3

POZNÁMKY

STÁVAJÍCÍ POUŽÍVANÉ JISTÍCÍ PRVKY Z PŮVODNÍ SKŘÍNĚ BUDOU PŘEMÍSTĚNY DO SKŘÍNĚ NOVÉ.

ZMĚNA 1 12/2020

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

PROJEKTANT

PROZIS PROJEKCE ŠAFAŘÍKOVA 277, MLADÁ BOLESLAV

PETR ODNOHA, 17. LISTOPADU 1284, 293 01, MLADÁ BOLESLAV, TEL.: +420 775 135 151, odnoha@prozis.cz

AKCE :

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ANTONÍNA SOVY

ZADAVATEL :	MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. Č.P. 1, 470 36 ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D/16-087-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	DATUM:	01/2017
VYPRACOVAL:	PETR ODNOHA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	PETR ODNOHA	MĚŘÍTKO:	
PŘÍLOHA: ELEKTROINSTALACE		Č. PŘÍLOHY: D1.4.2	PARÉ:
OBSAH VÝKRESU: SCHEMA ZAPOJENÍ RS3		Č. VÝKRESU: 2	