

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/6709/2021

Č. j.: MUCL/44726/2021

Počet stran: 1

Počet příloh/počet stran příloh: 0/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 5.5.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „**Modernizace odborných učeben ZŠ Antonína Sovy**“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), vedenou ve Věstníku pod ev. č. Z2021-012973 a uveřejněnou na profilu zadavatele pod IVZ P21V00000013 zadavatel na základě dotazu dodavatele ve smyslu § 98 zákona vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz č. 1

U druhé části zakázky(nábytek), nejsou u většiny položek upřesněny tloušťky LTD desek, ani ABS hran. Opravdu zadavatel nepožaduje nějaké minimální parametry, vzhledem k tomu, že se jedná o školní nábytek? Cenové rozpětí mezi deskou LTD 12mm a deskou LTD 25mm je velké a bude mít samozřejmě i vliv na konečnou cenu zakázky, ale stejně tak i na kvalitu provedení nábytku.

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje, aby dodávaný nábytek vyhovoval platným normám a předpisům pro prostředí, do kterého je určen. I vzhledem k požadované záruce nepředpokládá, že by účastník pro jeho výrobu využil a ocenil nevyhovující či nevhodný materiál, a to ani co do jeho tloušťky. Pro jednoznačnost zadávacích podmínek zadavatel upřesňuje minimální tloušťky použitých LTD desek následovně:

- a) Pracovní desky pro učitele a studenty v učebně PC a jazykové učebně:
 - LTD desky v min. tl. 22 mm, pohledové hrany olepeny ABS hranou min. 2mm.
- b) Korpusy a ostatní běžné desky (vyjma pracovních desek dle bodu a):
 - desky LTD v min. tl. 18 mm, pohledové hrany olepeny ABS hranou min. 2mm, nepohledové min. 1 mm, pokud ve specifikaci nábytku (příloha část 2- 2.2.) u konkrétního výrobku není uvedeno jinak. V takovém případě pak platí uvedená tloušťka ve specifikaci.

- c) Odolné pracovní desky v učebně chemie a fyziky, přírodopisu a zeměpisu:
- HPL deska minimální tloušťky 25mm, síla HPL min. 1,5 mm, hrana ABS min. 5mm
- d) Pracovní desky u stolů pro studenty, středové tunely v učebně chemie a fyziky, přírodopisu a zeměpisu:
- HPL deska min. tl. 23 mm, síla HPL min. 0,8 mm, hrana ABS min. 5mm
-

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová, DiS.
referent veřejných zakázek