



LEGENDA



ZÁŘIVKOVÉ / LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ AUTONOMNÍ 1x11W/1 HOD, IP20

LED SVÍTIDLO AL PROFIL PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ LED 52W, 7950lm, 4,8kg, IP 20, OPÁL PC

ZMĚNA 1 8.1.2021

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

PROJEKTANT



PETR ODNOHA, 17. LISTOPADU 1284, 293 01, MLADÁ BOLESLAV, TEL.: +420 775 135 151, odnoha@prozis.cz

POZNÁMKA

TYPY A DIMENZE VODIČŮ - VIZ. VÝKRES E1  
Z DŮVODU OMEZENÉ MOŽNOSTI PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK VE STĚNÁCH / ŽB KCE / JE NUTNO MINIMALIZOVAT PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK.  
SVISLÉ TRASY BUDOU VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ TRASY, HORIZONTÁLNÍ TRASY BUDOU VEDENY INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH, ŽLABECH.  
V MAXIMÁLNÍ MÍŘE BUDE PAK VYUŽITO VEDENÍ V PODLAŽE V OCHR. TRUBKÁCH. SOUBĚH SIL / SLP ODDĚLENÉ MIN 30 CM.  
SVÍTIDLA INSTALOVANÁ NA SÁDROKARTONOVÉ KCE BUDOU V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD.

KOMPLETACE V NORMÁLNÍCH PROSTORECH - TANGO / ABB Elektro-Praga  
KOMPLETACE V OSTATNÍCH PROSTORECH IP44 - TANGO/PL / ABB Elektro Praga  
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK ZÁSUVKOVÉ VÝVODY A SPÍNAČE V = 1,3 M NAD PODLAHOU.

KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLVIVŮ:

VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLVIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51  
VIZ VÝKRES.

VNĚJŠÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLVIVŮ VZHLÉDEM K VLVIVU AD3 ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ  
AB8, AC1, AD3, AE3, AF2 OSTATNÍ KRITÉRIA NORMÁLNÍ

AKCE :

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ANTONÍNA SOVY

ZADAVATEL :	MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. Č.P. 1, 470 36 ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D/16-087-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	DATUM:	01/2017
VYPRACOVAL:	PETR ODNOHA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	PETR ODNOHA	MĚŘITKO:	
PŘÍLOHA:	ELEKTROINSTALACE		Č. PŘÍLOHY: PARÉ:
OBSAH VÝKRESU:	DISPOZICE UČEBNA CHEMIE A FYZIKY-SILNOPROUD		Č. VÝKRESU: 3