



přívod rozv. Rfyz  
chemie/fyzika  
CYKY-J 5x6/  
LHD 30X25/P.O.

Rzem  
není dodávka  
SIL

přívod z Rs1  
CYKY-J 5x6/  
LHD 30X25/P.O.

RS1  
stávající skříň  
upravit/doplnit

#### POZNÁMKA

TYPY A DIMENZE VODIČŮ - VIZ. VÝKRES E1  
Z DŮVODU OMEZENÉ MOŽNOSTI PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK VE STĚNÁCH / ŽB KCE / JE NUTNO MINIMALIZOVAT PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK.  
SVISLÉ TRASY BUDOU VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ TRASY, HORIZONTÁLNÍ TRASY BUDOU VEDENY INSTALACNÍCH LIŠTÁCH, ŽLABECH.  
V MAXIMÁLNÍ MÍŘE BUDE PAK VYUŽITO VEDENÍ V PODLAŽE V OCHR. TRUBKÁCH. SOUBEH SIL / SLP ODDELENÉ MIN 30 CM.  
SVÍTIDLA INSTALOVANÁ NA SÁDKOKARTONOVÉ KCE BUDOU V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD.  
KOMPLETACE V NORMÁLNÍCH PROSTORECH - TANGO / ABB Elektro-Praga  
KOMPLETACE V OSTATNÍCH PROSTORECH IP44 - TANGO/PL / ABB Elektro Praga  
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK ZÁSUVKOVÉ VÝVODY A SPÍNAČE V = 1,3 M NAD PODLAHOU.

#### KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLVIVŮ:

VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLVIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51  
VIZ VÝKRES.

VNĚJŠÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLVIVŮ VZHLEDEM K VLVIVU AD3 ZVLÁŠT NEBEZPEČNÉ  
AB8, AC1, AD3, AE3, AF2 OSTATNÍ KRITERIA NORMÁLNÍ

#### ZMĚNA 1 12/2020

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL.:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

PROJEKTANT

PETR ODNOHA, 17. LISTOPADU 1284, 293 01, MLADÁ BOLESLAV, TEL.: +420 775 135 151, odnoha@prozis.cz



AKCE :

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ANTONÍNA SOVY

ZADAVATEL :	MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. Č.P. 1, 470 36 ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D/16-087-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	DATUM:	01/2017
VYPRACOVAL:	PETR ODNOHA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	PETR ODNOHA	MĚŘÍTKO:	
PŘÍLOHA:	ELEKTROINSTALACE		Č. PŘÍLOHY:
OBSAH VÝKRESU:			PARÉ:

DISPOZICE UČEBNA ZEMĚPISU A PŘÍRODOPISU-SILNOPROUD

D1.4.2

Č. VÝKRESU:  
4