

ZMĚNA 1 12/2020

GENERÁLNÍ PROJEKTANT




RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



PROJEKTANT

PETR ODNOHA, 17. LISTOPADU 1284, 293 01, MLADÁ BOLESLAV, TEL.: +420 775 135 151, odnoha@prozis.cz

Rs1		NOVÁ SKŘÍŇ + doplnit	
		SPECIFIKACE 5 řad/120 modulů	
TYP./ATYP. : TYP. VÝV. : VANA MAT. : PLECH : DVEŘE MAT. : PLECH : PROVEDENÍ : P. OMITKU		KRYTÍ z/6 : IP30/IP20 : ROZMĚR : 59x92x14 : PŘÍVODY : SPODEM : VÝVODY : HOREM	
OBSAH		STYKAČ : HL. VYPÍN. : VYPÍNAČ : IMP. RELÉ	
JISTIČ : 2x 25C/3		P. CH.+JIS. : SVODIČ PR. : 3x st. b+c :	
STYKAČ : PR. CHRÁN. : PŘÍSLUŠ. : zámek FAB : štítky : svorky : vývody		ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	
OCHRANA NEŽIV. ČÁSTÍ PŘED NEBEZP. DOTYKEM : AUTOMATICKÝ ODPOJ. OD ZDROJE : 3+PEN, 50Hz, 231/400V, TN-C		PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3+N+PE, 50Hz, 231/400V, TN-S	
PŘECHOD TN-C -> TN-S : V ROZVADĚČI Rs1		POZNÁMKY	
max 120 modulů		STÁVAJÍCÍ POUŽÍVANÉ JISTIČ PRVKY Z PŮVODNÍ SKŘÍŇ BUDOU PŘEMÍSTĚNY DO SKŘÍŇ NOVÉ	

AKCE :			
MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ANTONÍNA SOVY			
ZADAVATEL :	MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. Č.P. 1, 470 36 ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D/16-087-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	DATUM:	01/2017
VYPRACOVAL:	PETR ODNOHA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	PETR ODNOHA	MĚŘITKO:	
PŘÍLOHA:	ELEKTROINSTALACE		Č. PŘÍLOHY: PARÉ:
OBSAH VÝKRESU:	SCHEMA ZAPOJENÍ RS1		Č. VÝKRESU: 1