



LEGENDA

	ZÁŘIVKOVÉ / LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ AUTONOMNÍ 1x11W/1 HOD, IP20
	LED SVÍTIDLO AL PROFIL PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ LED 38W, 5680lm, 3,4kg, IP 20, OPÁL PC
	LED SVÍTIDLO AL PROFIL PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ LED 52W, 7950lm, 4,8kg, IP 20, OPÁL PC

POZNÁMKA

TYPY A DIMENZE VODIČŮ - VIZ. VÝKRES E1
Z DŮVODU OMEZENÉ MOŽNOSTI PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK VE STĚNÁCH / ŽB KCE / JE NUTNO MINIMALIZOVAT PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK.
SVISLÉ TRASY BUDOU VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ TRASY, HORIZONTÁLNÍ TRASY BUDOU VEDENY INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH, ŽLABECH.
V MAXIMÁLNÍ MÍŘE BUDE PAK VYUŽITO VEDENI V PODLAŽE V OCHR. TRUBKÁCH. SOUBEH SIL / SLP ODDELENÉ MIN 30 CM.
SVÍTIDLA INSTALOVANÁ NA SÁDKOKARTONOVÉ KCE BUDOU V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD.

KOMPLETACE V NORMÁLNÍCH PROSTORECH - referenční výrobek TANGO / ABB Elektro-Praga
KOMPLETACE V OSTATNÍCH PROSTORECH IP44 - referenční výrobek TANGO / ABB Elektro-Praga
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK ZÁSUVKOVÉ VÝVODY A SPÍNAČE V = 1,3 M NAD PODLAHOU.

KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLIVŮ:

VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51
VIZ VÝKRES.

VNĚJŠÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ VZHLEDNEM K VLIVU AD3 ZVLÁŠT NEBEZPEČNÉ
AB8, AC1, AD3, AE3, AF2 OSTATNÍ KRITÉRIA NORMÁLNÍ

ZMĚNA 1 12/2020

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



RS2.9
stávající skříň
upravit/doplnit

PROJEKTANT



PETR ODNOHA, 17. LISTOPADU 1284, 293 01, MLADÁ BOLESLAV, TEL.: +420 775 135 151, odnoha@prozis.cz

AKCE :

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ

ZADAVATEL :	MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. Č.P. 1, 470 36 ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D/16-088-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	DATUM:	01/2017
VYPRACOVAL:	PETR ODNOHA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	PETR ODNOHA	MĚŘÍTKO:	
PŘÍLOHA:	ELEKTROINSTALACE		Č. PŘÍLOHY: PARÉ:
OBSAH VÝKRESU:	DISPOZICE UČEBNA JAZYKY-SILNOPROUD		Č. VÝKRESU: 8