


#### LEGENDA



ZÁŘIVKOVÉ / LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ AUTONOMNÍ 1x11W/1 HOD, IP20



LED SVÍTIDLO AL PROFIL PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ LED 52W, 7950lm, 4,8kg, IP 20, OPÁL PC

#### POZNÁMKA

TYPY A DIMENZE VODIČŮ - VIZ. VÝKRES E1  
Z DŮVODU OMEZENÉ MOŽNOSTI PROVÁDĚNÍ DŘÁŽEK VE STĚNÁCH / ŽB KCE / JE NUTNO MINIMALIZOVAT PROVÁDĚNÍ DŘÁŽEK.  
SVISLÉ TRASY BUDOU VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ TRASY, HORIZONTÁLNÍ TRASY BUDOU VEDENY INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH, ŽLÁBECH.  
V MAXIMÁLNÍ MÍŘE BUDE PAK VYUŽITO VEDENÍ V PODLAŽE V OCHR. TRUBKÁCH. SOUBĚH SIL / SLP ODDELENÉ MIN 30 CM.  
SVÍTIDLA INSTALOVANÁ NA SÁDROKARTONOVÉ KCE BUDOU V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ NA HORLAVÝ PODKLAD.

KOMPLETACE V NORMÁLNÍCH PROSTORECH - referenční výrobek TANGO / ABB Elektro-Praga  
KOMPLETACE V OSTATNÍCH PROSTORECH IP44 - referenční výrobek TANGO / ABB Elektro-Praga  
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK ZÁSUVKOVÉ VÝVODY A SPINAČE V = 1,3 M NAD PODLAHOU.

#### KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLIVŮ:

VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51  
VIZ VÝKRES.

VNĚJŠÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ VZHLEDEM K VLIVU AD3 ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ  
AB8, AC1, AD3, AE3, AF2 OSTATNÍ KRITÉRIA NORMALNÍ



RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL.:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



PETR ODNOHA, 17. LISTOPADU 1284, 293 01, MLADÁ BOLESLAV, TEL.: +420 775 135 151, odnoha@prozis.cz

AKCE :

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ

ZADAVATEL :	MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. Č.P. 1, 470 36 ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D/16-088-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	DATUM:	01/2017
VYPRACOVAL:	PETR ODNOHA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	PETR ODNOHA	MĚŘÍTKO:	

PŘÍLOHA:	ELEKTROINSTALACE	Č. PŘÍLOHY:	PARÉ:
OBSAH VÝKRESU:	DISPOZICE UČEBNA PC-SILNOPROUD	Č. VÝKRESU:	
		7	

ZMĚNA 1 12/2020

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PROJEKTANT