


1. NP A 2. NP



LEGENDA



ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ OPÁLOVÝ DIFUZOR 1x22W, IP20

POZNÁMKA

TYPY A DIMENZE VODIČŮ, - VIZ. VÝKRES E1  
Z DŮVODU OMEZENÉ MOŽNOSTI PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK VE STĚNÁCH / ŽB KCE / JE NUTNO MINIMALIZOVAT PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK.  
SVISLÉ TRASY BUDOU VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ TRASY, HORIZONTÁLNÍ TRASY BUDOU VEDĚNY INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH, ŽLABECH.  
V MAXIMÁLNÍ MÍŘE BUDE PAK VYUŽITO VEDENÍ V PODLAŽE V OCHR. TRUBKÁCH. SOUBĚH SIL / SLP ODDELENÉ MIN 30 CM.  
SVÍTIDLA INSTALOVANÁ NA SÁDROKARTONOVÉ KCE BUDOU V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD.

KOMPLETACE V NORMÁLNÍCH PROSTORECH - referenční výrobek TANGO / ABB Elektro-Praga  
KOMPLETACE V OSTATNÍCH PROSTORECH IP44 - referenční výrobek TANGO / ABB Elektro-Praga  
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK ZÁSUVKOVÉ VÝVODY A SPÍNACÉ V = 1,3 M NAD PODLAHOU.

KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLVIVŮ:

VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLVIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51  
VIZ VÝKRES.

VNĚJŠÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLVIVŮ VZHLEDEM K VLVIVU AD3 ZVLÁŠT NEBEZPEČNÉ  
AB8, AC1, AD3, AE3, AF2 OSTATNÍ KRITÉRIA NORMÁLNÍ

ZMĚNA 1 12/2020

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



PROJEKTANT

PETR ODNOHA, 17. LISTOPADU 1284, 293 01, MLADÁ BOESLAV, TEL.: +420 775 135 151, odnoha@prozis.cz

AKCE :

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ŠLUKNOVSKÁ

ZADAVATEL :	MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. Č.P. 1, 470 36 ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D/16-088-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	DATUM:	01/2017
VYPRACOVAL:	PETR ODNOHA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	PETR ODNOHA	MĚŘÍTKO:	
PŘÍLOHA:	ELEKTROINSTALACE		Č. PŘÍLOHY: D1.4.2
OBSAH VÝKRESU:	DISPOZICE WC IMOBILNÍ		Č. VÝKRESU: 9