

Spis. zn.: 12598/2021
Č. j.: MUCL/62140/2021
Počet stran: 1
Počet příloh/počet stran příloh: 1

Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284

Datum: 15.06.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „**Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště v České Lípě - 2021**“, zadávanou dle Směrnice Rady města č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu zadavatele pod IVZ P21V00000040, zadavatel odpovídá na písemné dotazy dodavatele následovně:

1. část VZ - dětské hřiště sídliště Slovanka, ulice Železničářská

Dotaz dodavatele č. 1

Prosím o upřesnění šplhací sestavy na ulici Železničářská. Požadujete max. výšku pádu do 1m, ale zároveň trváte na dopadové ploše? Prosím o upřesnění zda-li nedošlo k chybě a nemá být výška pádu nad 1m.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel prověřil technickou specifikaci herních prvků na 1. část VZ - dětské hřiště sídliště Slovanka, ulice Železničářská a zjistil, že se u prvku č. 2 Šplhací sestava dopustil administrativní chyby u specifikace výšky pádu. Správně specifikovaná má být **výška pádu nad 1 m**. V souladu s tímto požadavkem zadavatel opravuje přílohu č. 1.1 výzvy Specifikace herních prvků, oprava je vyznačena červenou barvou. UPRAVENÁ Specifikace herních prvků je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 včetně přílohy je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Příloha:

UPRAVENÁ Specifikace herních prvků

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referentka veřejných zakázek