

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/24426/2021

Č. j.: MUCL/113846/2021

Počet stran: 2

Počet příloh/počet stran příloh: 2/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 26.10.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa – realizace stavby**“, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení dle § 56 zákona a vedenou ve Věstníku VZ pod ev. č. Z2021 – 034756 a na profilu zadavatele pod ev. č. P21V00000114, zadavatel na základě dotazu dodavatele vysvětluje a upravuje zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona následovně:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci PD „SO 01 Specifikace vnitřních dveří“ je u některých položek dveří požadována bezpečnostní třída RC2 a RC3, např. Di008, 024, 025, 026, ad.

U takovéto bezpečnostní třídy nelze dvevní křídlo osadit do DTD obložkové zárubně. Zárubeň musí být kovová, jinak postrádá význam bezpečnosti.

Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel provedl celkovou revizi specifikace vnitřních dveří SO 01 týkající se požadavků na bezpečnost dveří a povrchové úpravy zárubní, na jejímž základě upravuje specifikaci dveří s označením Di008/P, Di009/L, Di010/L, Di016/P, Di024/P, Di025/L, Di026/L, Di028/P, Di050/L, Di051/P, Di052/P, Di055/L, Di056/P, Di057/L, Di058/L, Di059/P, Di063/P, Di066/L, Di067/L, Di068/L, Di069/L, Di071/P, Di077/L, Di078/L, Di079/P, Di080/L, Di083/P, Di084/P, Di085/L, Di086/L, Di090/P, Di093/L, Di094/L, Di095/L, Di096/P, Di097/P a Di100/L.

Upravená „specifikace vnitřních dveří SO 01“ je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

Město Česká Lípa

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

S ohledem na výše uvedené zadavatel upravuje položky týkající se dodávek a montáží dveří v „soupisu dílčí 1 - stavební úpravy“ části 02 SO 01 stavební úpravy.

Upravený „soupis dílčí 1 - stavební úpravy“ bude součástí dalších, v tuto chvíli připravovaných, odpovědí na dotazy, které budou uveřejněny v nejbližších pracovních dnech.

Zadavatel počítá s prodloužením lhůty pro podání nabídek souhrnně v rámci dalšího výše avizovaného vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a účastník je povinen jej akceptovat.

Příloha č. 1 - Upravená „specifikace vnitřních dveří SO 01“

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová, DiS.
referent veřejných zakázek